


Parter - miejsca montażu osprzętu oświetleniowego na klatce schodowej



LEGENDA	
	łącznik pojedynczy IP20
	łącznik podwójny IP20
	łącznik schodowy IP20
	Oprawa oświetleniowa - symbol ogólny, wypust ścienny przewodu
	Oprawa oświetleniowa LED: 1800 lm, 15 W, 4000 K, montaż podtynkowy w suficie GK
	Oprawa oświetleniowa LED: 3900 lm, 27 W, 4000 K, montaż podtynkowy w suficie GK
	Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A IP20
	Oprawa ewakuacyjna IF 2ACS 1W 1h
	Oprawa awaryjna LED 1W

TRYDAN KORNEL BOROWSKI		ul. Stanisława Dubois 2A, 80-419 Gdańsk e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97		
INWESTOR	Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański			
TEMAT	Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu Budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szpegawsku			
LOKALIZACJA	Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, dz. nr 64, 83-200 Starogard Gdański			
NAZWA RYS.	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 11-2017	NR RYS. E01	Numer katalogowy 2017 - 48
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kornel Borowski upr. nr POM/0025/POOE/15		SKALA 1:100	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14		REWIZJA 0	