

Bilans ścieków - Przepompownia nr 1							
ilość jednostek	zużycie wody	Nd	Qśdb [l/db]	Qśdb [m3/db]	Qmaxd [l/db]	Qmaxd [m3/db]	Qmaxh [m3/h]
545	120	1,2	65400	65,4	78480	78,48	3,27
150	20	1,2	3000	3	3600	3,6	0,15
	120	1,2	0	0	0	0	0
	15	1,2	0	0	0	0	0
					82080	82,08	3,42

Bilans ścieków			
Qmaxd [l/db]	Qmax [l/s]	Qmaxd [m3/db]	Qmaxh [m3/h]
82080	0,95	82,08	3,42

Bilans ścieków - Przepompownia nr 2							
ilość jednostek	zużycie wody	Nd	Qśdb [l/db]	Qśdb [m3/db]	Qmaxd [l/db]	Qmaxd [m3/db]	Qmaxh [m3/h]
545	120	1,2	65400	65,4	78480	78,48	3,27
150	20	1,2	3000	3	3600	3,6	0,15
0	120	1,2	0	0	0	0	0
95	120	1,2	11400	11,4	13680	13,68	0,57
					95760	95,76	3,99

Bilans ścieków			
Qmaxd [l/db]	Qmax [l/s]	Qmaxd [m3/db]	Qmaxh [m3/h]
95760	1,108333333	95,76	3,99