



| LP | NAZWA | JEDN. | SW-1A | | SW-2 | |
|----|--|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | wielkość | ilość | wielkość | ilość |
| 1 | Pompa głębinowa | kpl. | SP 30-4 (4.0 kW) | 1 | SP 30-4 (4.0 kW) | 1 |
| 2 | Rurociąg stalowy oc. o poł. kołnierzowym | m | DN 100 | istn. | DN 100 | 18.5 |
| 3 | Króciec stalowy redukcyjny, kołnierzowy | m | DN 80/100 | 1 | DN 80/100 | 1 |

- studnia SW-1A
- studnia SW-2 (dane w nawiasie)

| ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE | | |
|--|--|--|
| Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kręgu | | Adres: obręb Krąg Gmina Starogard Gdański |
| Rysunek: Schemat montażowy pomp | | |
| Nr rys: 8 | Projektował: mgr inż. Stefan Pokorski <i>upr. bud. nr 62/89/OL</i> Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Pokorski <i>upr. bud. nr 06/01/OL</i> | Skala: b.s. |
| Data: 03.2018 | | Branża: sanit. |