

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa spinki wodociągowej w Koteżach”**.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej za powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, określonej w par. 8 ust. 2 pkt. a) Umowy, z 5.000 zł do 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Umowy Par. 8 ust. pkt. a), Par. 10 ust. 1 pkt. 2) przez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis „opóźnienie”

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku opóźnienia w płatności faktury Wykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia umownego terminu płatności

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje sytuacji opóźnienia w płatności faktury, z uwzględnieniem zapisów w §5 ust. 1 pkt.d) umowy.

- b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru końcowego robót dłuższego niż 30 dni od terminu umownego określonego w par. 3 ust. 1 Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji, pod warunkiem, że odbiór zostanie dokonany bez uwag w terminach określonych w §10 umowy.

- c) w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu przez inspektora nadzoru protokołów zaawansowania wykonanych robót umożliwiających bieżące fakturowanie, dłuższego niż 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac,

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział w umowie płatność jedną fakturą, tj. po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem. Sugerowany zapis nie ma w tym przypadku zastosowania.

- d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części dłuższego niż 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów par. 10 ust. 4 ze wzoru umowy. Zdaniem Wykonawcy zapis jest wbrew zasadzie równego traktowania stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje w/w zapis w umowie.

Pytanie nr 5

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać wodociąg PE Dz 160 o długości ok. 757,5 mb. Natomiast w dokumentacji projektowej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu oraz profilami sieci wodociągowej należy wykonać rurociąg PE 160 o długości ok. 598,5 m. Prosimy o jednoznaczne określenie prawidłowych ilości. W przypadku potwierdzenia zakresu w ilości 757,5 mb prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza rozbieżność w tym zakresie. Prosimy wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową tj. sieć wodociągowa PE Dz. 160-ok. 598,5m. Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy.

Pytanie nr 6

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?.

Odpowiedź:

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Pytanie nr 7

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź:

W ramach własnych inwestycji Zamawiający nie obciąża Wykonawcy opłatami za zajęcie pasa drogowego w drodze gminnej, co nie zwalnia Wykonawcy od wykonania czasowej organizacji ruchu oraz ograniczenia do minimum utrudnień w ruchu drogowym.

Pytanie nr 8

Czy Wykonawca swojej ofercie powinien skalkulować odwodnienie wykopów? Jeśli zachodzi taka konieczność to, w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności odwadniania wykopów.

Pytanie nr 9

Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować wymianę gruntu? Jeśli zachodzi taka konieczność to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany gruntów.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszelkimi ważnymi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia i udostępnił Wykonawcom całą dokumentację objętą zakresem zamówienia, która odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie inwestycji metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie inwestycji metodą przewiertu sterowanego.

Pytanie nr 12

Czy w ramach niniejszej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przełączeń istniejących przyłączy wodociągowych?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do przełączeń przyłączy istniejących po trasie wymienianego wodociągu, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to kto będzie ponosił z tego tytułu opłaty?

Odpowiedź:

Teren prac objęty zamówieniem nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala