

**Energa****OŚWIETLENIE**T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

EO/ST/WZ - 8/2017

Tczew, dnia 2017-10-20

WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na zasilanie: **oświetlenia ulic**ulica: **Spółdzielcza**w miejscowości: **Kokoszkowy**

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca kablowa sieć oświetleniowa w ciągu ul. Południowej, słup nr 4/2 obw. 2 zasil. z SO-60389/1 "Kokoszkowy Kwiatowa"2. Moc obiektu zasilanego: **11 kW**3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: **kablowe**

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: **0.4**

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest Gmina Starogard Gdański.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Układ sieci: **TN-C**b) Maksymalny prąd zwarciový w sieci: **26 kA** (Rzeczywistą wartość prądu zwarciový oblicza projektant)c) Stacja transformatorowa SN/nN T- **60389**d) System ochrony od porażeń: **samoczynne wyłączanie zasilania**

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

Wybudowana sieć oświetleniowa będzie eksploatowana przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopotkancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.plSąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580BEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191.621.500,00 zł

Strona 1 z 2

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

- a) dla celów sterowania z:
- b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres **2** lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

1) Projekt podlega uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. 2) W słupie nr 4/2 na ul. Południowej wmienić tabliczkę kablową na dwurzędową wzór EZO. 3) Na podstawie obliczeń elektrycznych dobrać odpowiednie zabezpieczenia odejściowe na obwodzie 2 w SO-60389/1. 4) W razie konieczności zaprojektować dodatkowe zabezpieczenia wzdłużne pomiędzy słupem 4/2 a nowoprojektowanym oświetleniem w ciągu ul. Spółdzielczej poprzez dostawienie odpowiednio wyposażonego ZK. 5) W projekcie uwzględnić demontaż w ciągu ul. Spółdzielczej istniejącej napowietrznej infrastruktury oświetleniowej EOŚ poprzez wystąpienie z odpowiednim Wnioskiem o usunięcie kolizji. 6) Moc umowna dla SO-60389/1 bez zmian.

Niniejsza zgoda traci ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik
Rejonowego Działu Realizacji Usług
Tczew
Piotr Kasko

opracował

Pełnomocnik Zarządu

Janusz Wielgus

zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Starogard Gdański; 83-200 Starogard Gdański; ul. Sikorskiego 9
2. EO