420 x 700

Rura osłonowa RKGS 32
- pomiędzy oprawami
dogruntowymi na monumencie

Kolumna zasilająca o wysokości 40cm,
montowana na betonowym podłożu,
wyposażona w gniazda 2x230V, 16A, IP65

Zasilanie pompy wody

Rura osłonowa HDPE 50

Rury osłonowe 4xHDPE 50

Rury osłonowe 2xHDPE 50

CCTV/1 1/2

CCTV/2 2/2

Projektowana skrzynka
monitoringu SM

Projektowana skrzynka
oświetleniowa SO

Zasilanie tablicy podświetlanej

Rury osłonowe:
1. HDPE 110
2. HDPE 50
3. HDPE 50
4. HDPE 50
5. HDPE 50
6. HDPE 50
7. HDPE 50

Rura osłonowa HDPE 110

ZK

Złącze kablowe zgodnie z odrębnym
opracowaniem Energa Operator

LEGENDA

- Trasa projektowanych kabli zasilających
- Projektowana rura osłonowa
- ZK/SO — ZK - Złącze kablowe; SO - Skrzynka oświetleniowa
- A/(B) — Długość w metrach: A - rowu kablowego, B - kabla
- Oprawa dogruntowa 30W, 2100lm, IP67, IK10, 16 źródeł LED
- Kolumna multimedialna: Oprawa oświetleniowa 46W, 3645lm, 4000K, hrGm; kamera monitoringu IP rozdzielczość 1920x1080

TRYDAN KORNEL BOROWSKI
ul. Stanisława Dubois 2A, 80-419 Gdańsk
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

INWESTOR	Gmina Starogard ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard			
TEMAT	Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie Szpęgawskim			
LOKALIZACJA	dz. nr 137 i 138			
NAZWA RYS.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK WYKONAWCZY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA 02-2019	NR RYS. E02	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kornel Borowski upr. nr POM/0025/POOE/15		SKALA 1:250	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14		REWIZJA 0	

numer katalogowy 2018 - 26