




ZBROJENIE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ POD SILOS
skala 1:50/1:25








LEGENDA:
----- Uziom fundamentowy – FeZn 30x4mm

UWAGI:

- Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
kl. ekspozycji XC2,
Beton podkładowy C8/10 (B10),
Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIN) i St3S (A-I)
- Wymiary podano w centymetrach.
- Wymiary i rzędne konstrukcji żelbetowej należy sprawdzić przed montażem.**
- Otulinę zbrojenia 5cm.
- Zakłady prętów min. 40Ø.
- Rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym fundamentów K-01.
- Koniki (pręty nr 4 i 5) rozmieszczać co 1m w oby kierunkach.
- Rozpatrywać łącznie z proj. architektonicznym i proj. branżowymi.
- Wszelkie zmiany geometrii uzgodnić z projektantem.
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.

ZESTAWIENIE STALI					
Nr pręta	Średnica Ø	Długość L [m]	Ilość [sztuk]	Długość razem [m]	
				A-I (St3S) Ø8	A-IIIN (RB500W) #12
1	12	3,30	72	–	237,60
2	12	1,28	36	–	46,08
3	12	1,30	36	–	46,80
4	8	1,30	9	11,70	–
5	8	1,36	9	12,24	–
Razem długość [m]				23,94	330,48
Masa 1mb [kg/m]				0,40	0,89
Razem masa [kg]				9,58	294,13
Ogółem masa [kg]				303,71	



INWESTOR: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 17/22 83-200 Starogard Gdański		 NR RYSUNKU K-02
OBJEKT: Budowa linii technologicznej do higienizacji osadu w miejscowości Jabłowo gm. Starogard Gdański, dz. ewid. nr 78/9.				
NAZWA RYS. RYSUNEK ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD SILOS				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Radosław Makila			STADIUM: Projekt Wykonawczy
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Partyka upr. nr 2293/Gd./95			SKALA: 1:50 1:25
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0143/PWOK/15			DATA: 09.2018