

GKM.030.1.2020

Starogard Gdański, 23.03.2020 r.

ID: 5e7897db854ad

Marcin Hinca

Przewodniczący

Rady Gminy Starogard Gdański



W uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Jabłowie poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Panią Marzenę Gornowicz - Radną Rady Gminy Starogard Gdański w złożonej interpelacji z dnia 08.03.2020 r.

1. Kiedy miała miejsce w SUW-ie w Klonówce awaria, która spowodowała pogorszenie jakości wody podawanej mieszkańcom Klonówki, Rywałdu, Brzeźna Wielkiego, Zdun i Szpęgawska?

Awaria SUW Klonówka miała charakter technologiczny, a nie techniczny. Oznacza to, że nie można jednoznacznie określić daty jej wystąpienia a jedynie datę jej identyfikacji. W związku z tym należy uznać, że awaria SUW Klonówka została zidentyfikowana i potwierdzona wynikami badań jakości wody w dniu 22.11.2019 r.

Wyjaśniając charakter awarii należy zauważyć, że awaria technologiczna jest stanem, który nie zawsze można połączyć z techniczną awarią urządzeń do uzdatniania wody. Mogą one funkcjonować poprawnie pod względem technicznym, natomiast na brak ich efektywności, mogą wpływać inne czynniki. Taka sytuacja miała miejsce w SUW Klonówka. Pomimo prawidłowo funkcjonujących urządzeń, woda nie była prawidłowo uzdatniana. Długotrwałość takiego stanu doprowadziła w efekcie do nieakceptowanej zmiany jakości wody produkowanej przez SUW i do przekroczenia wartości parametrycznych dla określonych wskaźników jakości wody (ogólna liczba mikroorganizmów oraz ilość bakterii grupy coli). Przekroczone parametry są parametrami wskaźnikowymi, nie chorobotwórczymi.

2. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wobec GZUK w Jabłowie (SE.I/4110/399.1/GF/19) PPIS w Starogardzie Gdańskim stwierdził, że „Sprawozdania z próbek wody pobranych z punktów czerpalnych, ustalonych do dokonania oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urządzenia wodociągowego Klonówka z tzw. punktów zgodności [...] oraz ze stacji uzdatniania wody i innych punktów czerpalnych wyznaczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w budynkach mieszkalnych położonych w strefie zaopatrzenia zasilanej z ujęcia Klonówka [...] dowodzą o utrzymującej się nieodpowiedniej jakości bakteriologicznej wody (bakterie grupy coli, olm w 22° i fizykochemicznej (mętność). Ponadto zakres badań próbek wody pobieranych ze zwiększoną częstotliwością w celu oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych często nie obejmował parametrów, które w badaniach poprzedzających zostały zdyskwalifikowane. Zatem Gminy Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie nie dokonuje z należytą starannością systematycznej oceny ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podczas całego procesu zaopatrzenia w wodę.” Dlaczego GZUK w Jabłowie zaakceptował takie stwierdzenie, nie zakwestionował go, skoro uważa, że to wynik awarii i błąd po stronie INSTALCOMPACT SP. Z O.O.?

W powyższym pytaniu zawarte zostały dwa wątki, które należy rozpatrzyć niezależnie od siebie.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Inspektora Sanitarnego, stroną jest GZUK. Wobec tego niezależnie od przyczyn wystąpienia awarii, GZUK nie może przekierowywać odpowiedzialności wobec Inspekcji Sanitarnej na wykonawcę modernizacji, firmę Instalcompact Sp. z o.o. Kwestie ewentualnych napraw gwarancyjnych lub innych roszczeń, GZUK może procedować na podstawie gwarancji i rękojmi otrzymanej od wykonawcy.

Drugim zagadnieniem jest brak sprzeczności GZUK wobec stwierdzenia Inspektora Sanitarnego, że „... Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie nie dokonuje z należytą starannością systematycznej oceny ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów...”.

Wykonywanie oceny ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów w żadnej mierze nie należy do zadań operatora instalacji służącej do zaopatrzenia w wodę. Jest to zadanie odpowiedniego Inspektora Sanitarnego, które realizuje on na podstawie badań własnych i analiz jakości wody dostarczonej przez operatora systemu wodociągowego - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 20, ust. 3, punkt 2), - Realizując zadania (...) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonują oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów (...) w oparciu o dostępne normy, opracowania naukowe oraz z uwzględnieniem informacji przekazanych przez podmiot (...).

Operator systemu wodociągowego zgodnie z obowiązującym prawem może natomiast przeprowadzić analizę ryzyka (§ 12, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Jest to jednak zadanie fakultatywne, które w swoim założeniu może w dalszej kolejności służyć do przeprowadzenia innych czynności przewidzianych w rozporządzeniu. W przypadku wykonania przez operatora takiej oceny ryzyka (na podstawie normy ISO PN EN 15975-2 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia), zgodnie z § 12 ust. 3. Wskazanego wyżej rozporządzenia, odpowiedni Inspektor Sanitarny powinien zatwierdzić dokument w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Podsumowując, przeprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego jest zadaniem wymagającym specyficznej wiedzy w zakresie wykraczającym poza możliwości operatorów systemów wodociągowych i w związku z tym jest ono skierowane do Inspekcji Sanitarnej.

- 3. W związku z wypowiedzią kierownika GZUK w Jabłowie podczas XIX sesji Rady Gminy na temat działań INSTALCOMPACTU, że cyt.: „Ich ruchy były spóźnione, a ja musiałem działać, bo pojawiły się bakterie coli”, kiedy GZUK nawiązał korespondencję z INSTALCOMPACT w sprawie awarii SUW w Klonówce i czy dotyczyła ona działań INSTALCOMPACTU w ramach obowiązującej gwarancji?**

Pierwsze zgłoszenie o występujących nieprawidłowościach w SUW Klonówka do firmy InstalCompact nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań próbek wody w dniu 22.11.2019 r. Z uwagi, na opóźnione reakcje firmy InstalCompact na zgłaszane telefonicznie przez pracownika GZUK Jabłowo oraz Kierownika Zakładu nieprawidłowości oraz przekroczenia parametrów wskaźnikowych, decyzje podejmowane przez Kierownika Zakładu były natychmiastowe i skuteczne.

- 4. Kiedy INSTALCOMPACT wykonał w porozumieniu z GZUK w Jabłowie cyt.: „przeróbki, które były niezbędne, żeby uzyskać dobry wynik”? (na podstawie wypowiedzi kierownika GZUK podczas XIX sesji Rady Gminy Starogard Gdański). Jakie to były przeróbki? Jaki był ich koszt?**

Po wielu prośbach telefonicznych oraz pisemnej prośbie o spotkanie, pracownik firmy InstalCompact w dniu 11.02.2020 r. przybył do SUW Klonówka. Pismem z dnia 13.02.2020 r. Główny Inżynier firmy InstalCompact zobowiązał się do oddelegowania na obiekt serwisanta. Serwisant przyjechał do SUW

Klonówka w dniu 21.02.2020 r. Podjęte przez niego działania obejmowały przegląd pracy układu technologicznego, sprawdzenie poprawności prac siłowników galerii filtracyjnej, sprawdzenie poprawności pracy dmuchawy podczas przedmuchu złoża, zmianę automatycznej częstotliwości płukania – każdy filtr płukany raz dziennie. Działania podjęte przez serwisanta zostały wykonane w ramach gwarancji.

5. Czy pełna automatyzacja procesu uzdatniania wody w SUW w Klonówce zwalnia pracowników GZUK odpowiedzialnych za prawidłowe działanie urządzeń dostarczających mieszkańcom wodę z nadzorowania tych urządzeń? Kto w GZUK w Jabłowie jest za to odpowiedzialny?

Automatyzacja jest procesem, który ma ułatwić i odciążyć operatora w zakresie podstawowych czynności technicznych, natomiast nie zwalnia z nadzoru nad pracą SUW. Pracownicy GZUK Jabłowo systematycznie kontrolują pracę SUW Klonówka, dzięki czemu możliwe było zidentyfikowanie awarii.

6. Na jakich zasadach GZUK zatrudnił technologa, który przeprowadził „Analizę przyczyn wystąpienia przekroczenia wartości parametrycznej ilości mikroorganizmów wskaźnikowych w wodzie przeznaczonej do spożycia, podawanej do sieci wodociągowej z ujęcia i stacji uzdatniania Klonówka, Gmina Starogard Gdański”? Jaką firmę reprezentuje ta osoba? Jaki jest koszt jej zatrudnienia?

Technolog jako osoba fizyczna został zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Koszt wykonania wskazanej w pytaniu analizy wyniósł 3 500,00 zł.

7. Na jakich zasadach Wójt Gminy Starogard Gdański zatrudnił technologa, który przeprowadzi analizę o podobnym jak wyżej zakresie? Jaką firmę reprezentuje? Jaki jest koszt tego zlecenia?

Wykonanie analizy zostało powierzone technologowi na podstawie zlecenia. Prowadzi on działalność gospodarczą pod nazwą i adresem: „PROMIS” Mirosław Łopato, ul. Jana Pawła II 7/3, 77-100 Bytów. Koszt wykonania analizy wynosi 2 460,00 zł.

Zakres analizy obejmuje etap projektowania, wykonania i eksploatacji SUW w Klonówce. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie potencjalnych problemów na każdym z wymienionych etapów oraz kompleksowe wprowadzenie działań naprawczych.

8. Kierownik GZUK w Jabłowie stwierdził, że PSSE w Starogardzie Gdańskim przynajmniej raz w miesiącu bada wodę dostarczaną ze SUW w Klonówce (na podstawie wypowiedzi kierownika GZUK podczas XIX sesji Rady Gminy Starogard Gdański). Jaki jest harmonogram badań wody ustalony przez GZUK w Jabłowie z PSSE w Starogardzie Gdańskim (terminy)? Oczywiście, oprócz sytuacji awaryjnych.

GZUK w Jabłowie prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym określony jest zakres prowadzonej kontroli oraz jej częstotliwość.

O ile zakres badanych parametrów jakości wody jest dla wszystkich wodociągów jednakowy, o tyle częstotliwość przeprowadzania kontroli zależy od wielkości wodociągu i w przypadku obszaru zasilanego z SUW Klonówka, minimalna częstotliwość pobierania próbek do badań wynosi w roku 4 pobory w zakresie parametrów grupy A oraz 1 pobór w zakresie parametrów grupy B (załącznik nr 3

do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

Zwiększenie częstotliwości kontroli jakości wody ponad minimalną określoną przepisami prawa ma charakter fakultatywny. GZUK wykonuje dodatkowe badania wody w zależności od bieżących potrzeb lub wystąpienia sytuacji nietypowych tj. awaria SUW w Klonówce.

Zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

9. Jedną z przyczyn pogorszenia jakości wody z SUW w Klonówce podaje się zbyt małą częstotliwość płukania filtrów. Kierownik GZUK w Jabłowie uważa, że powinna ona wynosić 1 raz na dobę, a nie co 3 doby (na podstawie wypowiedzi kierownika GZUK podczas XIX sesji Rady Gminy Starogard Gdański). Dlaczego sugestia kierownika GZUK, o którego wieloletnim doświadczeniu zapewnia Wójt Gminy Starogard Gdański (na podstawie wypowiedzi podczas XIX sesji Rady Gminy Starogard Gdański) nie została uwzględniona wcześniej? Przecież zmodernizowana SUW w Klonówce działa od 2017 roku. Czy nie wynika to z podanych przez GZUK w Jabłowie parametrów dotyczących produkcji wody na etapie projektowania linii technologicznej SUW w Klonówce?

Parametry eksploatacyjne SUW w Klonówce zostały określone przez wykonawcę zadania na podstawie uzyskanych od zleceniodawcy wytycznych i ujęte w sporządzonej instrukcji eksploatacji obiektu. Zlecona przez Gminę Starogard Gdański analiza przyczyn awarii SUW Klonówka obejmuje swoim zakresem trzy etapy: projektowania, wykonania i eksploatacji SUW w Klonówce. Na jej podstawie będzie można stwierdzić czy pierwotnie założone parametry eksploatacyjne były niewłaściwe. Awaria SUW w Klonówce jest pierwszym tego typu zdarzeniem w tym obiekcie. Wniosek, iż częstotliwość płukania filtrów była zbyt mała wynika z zaistniałej sytuacji.

10. Dlaczego mieszkańcy Gminy Starogard Gdański nie są na bieżąco informowani przez Wójta Gminy o jakości dostarczanej wody?

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do 2019 r. informacje dotyczące jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Starogard Gdański były umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Od 2020 r. informacje te są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański w zakładce „Środowisko naturalne”, podzakładka „Jakość wody przeznaczonej do spożycia”.

11. Oceny jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Starogard Gdański znajdują się w BIP-ie w zakładce „Środowisko naturalne”. Dlaczego te dokumenty, nie znajdują się w zakładce „GZUK”? Wprowadza to niepotrzebną dezorientację mniej wprawnych w obsłudze komputera mieszkańców. Dlaczego nie ma tam też badań potwierdzających jakość wody dostarczanej mieszkańcom?

Wszystkie sprawozdania z badań próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem pozytywnie zaopiniowanym przez PPIS w Starogardzie Gdańskim są dostępne do wglądu w siedzibie GZUK Jabłowo. Ponadto oceny jakości wody wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim i są one dostępne na stronie internetowej PSSE w Starogardzie Gdańskim oraz w siedzibie GZUK Jabłowo.

12. Czy w związku z zapewnieniem Wójta Gminy Starogard Gdański podczas XVIII sesji Rady Gminy Starogard Gdański została wypracowana z GZUK-iem w Jabłowie metoda powiadamiania mieszkańców o problemach związanych z wodą nie tylko drogą internetową?

GZUK w Jabłowie jest zobowiązany do informowania mieszkańców o problemach związanych z dostarczaną wodą zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Starogard Gdański, przyjętego Uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Ponadto w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i sugestie mieszkańców ustalono, że Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie będzie informował mieszkańców za pośrednictwem wszelkich dostępnych mu środków przekazu, w tym m. in. aplikacja BLISKO, ogłoszenia w miejscach publicznych, portal społecznościowy, strona internetowa Gminy Starogard Gdański. Dodatkowo każdorazowa powiadamiani będą sołtysi i radni z poszczególnych wsi.

13. Czy GZUK w Jabłowie na przestrzeni lat 2016-2019 otrzymał grzywny z tytułu niezapewnienia odbiorcom korzystającym z urządzenia wodociągowego Klonówka wody o należytej jakości? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

W dniu 23.11.2016 r. GZUK Jabłowo otrzymał karę grzywny w wysokości 550,00 zł. Kara grzywny nałożona przez PPIS Starogard Gdański dotyczyła przekroczeń jonu amonowego. W tym okresie obiekt SUW Klonówka był przekazany Wykonawcy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Klonówce firmie INSTALCOMPACT. GZUK Jabłowo składał pisemne i telefoniczne reklamacje dotyczące przekroczeń ww. parametru.

14. Ile wyniósł całkowity koszt modernizacji SUW w Klonówce w latach 2016-2017?

Koszt modernizacji SUW w Klonówce wyniósł 762 426,92 zł.


WÓJT
Magdalena Forc-Cherek



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

Starogard Gd, dnia 21.02.2020 r.

SE.I/4110/98.1/AP/20

*Gminny Zakład Usług Komunalnych
ul. Szkolna 3
83-211 Jabłowo*

W nawiązaniu do pisma Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie z dnia 13.02.2020r. znak L.dz.886 /2020 dotyczącego zaakceptowania zmian w *harmonogramie wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020 rok*, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim akceptuje pozytywnie nowe punkty zgodności utworzone dla urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówka (budynek mieszkalny Dąbrówka ul. Dębowa 6) i Krąg (budynek mieszkalny Krąg 11).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Starogardzie Gdańskim

[Signature]

Zbigniew Wyka

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Aa

Jabłowo, 2020-02-13

Ldz.: 886 /2020

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 5
83-200 Starogard Gdański

Dotyczy: Harmonogramu wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie zwraca się z prośbą o zaakceptowanie zmian w harmonogramie wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020.

Zmiany dotyczą punktu zgodności:

1. Budynek mieszkalny Krąg 69
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka

Proponujemy zmianę powyższych punktów na punkty:

1. Budynek mieszkalny Krąg 11
2. Budynek mieszkalny Dąbrówka ul. Dębowa 6

Zmiany te wynikają z przyczyn technicznych tj. w przypadku PSP Dąbrówka nie ma technicznej możliwości zamontowania kurka czerpalnego do poboru próbek wody przy wodomierzy, natomiast w przypadku budynku mieszkalnego w Kręgu oznaczonego nr 69 właściciel wycofał zgodę na zamontowanie kranu oraz na pobór próbek w ody z jego nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o pozytywną akceptację zmian w harmonogramie.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika Zakładu

Zaneta Olszyna

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Lec: 11585 upr: 18.11.2019



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

Starogard Gdański, dnia 15.11.2019r.

SE.I/4110/370.1/AC/19

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Szkolna 3

83-211 Jabłowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim opiniuje pozytywnie przedłożony w dniu 13.11.2019 r. przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie *Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020.*

W załączeniu - Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Giklińska

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

1. Adresat;
2. aa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5
tel./fax : 58 5624011, www.psse-starogard.pl, e-mail: sekretariat@psse-starogard.pl,

wiepodlega


POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

Ldz.: 11 2009/2019



Jabłowo, 2019-10-30

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Ul. Kanałowa 9

83-200 Starogard Gdański

WNIOSEK

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie zwraca się z wnioskiem o
zatwierdzenie, dołączonego do wniosku, harmonogramu wewnętrznej kontroli jakości wody
do spożycia na rok 2020.

Z poważaniem
Z up. WÓJTA
KIEROWNIK G.Z.U.
Krzysztof Groth

HARMONOGRAM wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na rok 2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych, 83-211 Jabłowo, ul. Szkolna 3 tel. 58/5621608, gzukjablowo@tlen.pl

nazwa urzędnika zaopatrzenia w wodę (uzzw)	miejscowości zasilane przez uzzw	produkcja wody m ³ /dobę	populacja zaopatrzenia w wodę (liczba osób)	długość sieci wodociągowej [km]	materiały, z których wykonano sieć rozdzielczą	metoda uzdatniania ujmowanej wody, która podawana jest z uzzw (kod z załącznika nr 1)	preparat / środek do uzdatniania ujmowanej wody, która podawana jest z uzzw (kod z załącznika nr 1)	stacje punkty poboru próbek wody (nazwa obiektu, adres)	rodzaj badania jakości wody z uzzw w poszczególnych miesiącach (1)												suma poborów
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dąbrówka	Dąbrówka	160	840	16,9	PCV + Żelazo	F 12 C 7	82	1	SUW Dąbrówka punkt kontroli wody podawanej do sieci				A								1
								2	Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka ul. Starogardzka 47 kran przy wodomierzu – punkt zgodności	A		B				A		A			4
Klonówka	Klonówka, Brzeźno Wielkie, Szpegawsk Rywałd, Zduny	230	1450	18,5	PCV + Żelazo	F 12 C 7	82	1	SUW Klonówka punkt kontroli wody podawanej do sieci	A											1
								2	Publiczna Szkoła Podstawowa Brzeźno Wielkie ul. Szkolna 5 – kran przy wodomierzu – punkt zgodności			B				A					2
								3	Budynek mieszkalny ul. Ceynowy dz.nr 85/24 Klonówka – kran przy wodomierzu – punkt zgodności									A			1
								4	Publiczna Szkoła Podstawowa Rywałd ul. Szkolna 4 – kran przy wodomierzu – punkt zgodności				A								1
Krag	Krag, Okole, Linowiec, Żabno	280	1400	30,5	PCV + Żelazo		82	1	SUW Krag punkt kontroli wody podawanej do sieci				A								1
								2	Budynek mieszkalny 69 –								A				2

[illegible]

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie deklaruje spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dla wszystkich punktów zgodności ujętych w harmonogramie.

Osoba do kontaktu Andrzej Groth 600 976 349 gzukjablowo@tlen.pl

Sporządził: Andrzej Groth Kierownik GZUK Jabłowo, 30.10.2019 r.

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK G.Z.U.K.
.....
Andrzej Groth
Pieczęć i podpis