
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
aktualna pod względem sytuacyjno-wysokościowego położenia podziemnego terenu na dzień 07.11.2017
SKALA 1:500
Opracował:
Gmina: 221312 - 2, Starogard Gdański
Obręb: 0016, Szpęgawsk
Działki: 162/5, 163/6, 163/13, 163/15, 163/17
Km: 6-213-26, 16-4-2; 6-213-26, 16-2-4; 6-213-26, 16-2-2
KERG: GG-II.6640.3149.2017
Dnia: 07.11.2017
UWAGA: Nie wykluczo się istnienia uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonych do inwentaryzacji.
brak jest danych w branżach.
TERRA
JEDNOSTKA
ZESPÓŁ UZBROJENIA DOKUMENTACJI
w Starogardzie Gdańskim
zakres pracy ręcznej 57,0m
R.O. AROT
70,72
68,33 Sks ist.
72,55
69,79 Sks2 DN1000 bet.
Sks1 71,80
DN1000 bet. 69,06
Sks3 72,20
DN1000 bet. 70,41
rura osłonowa
Ø315 PE100 SDR11, L=19,0 m
Sks4 72,80
DN1000 bet. 70,79
Sks5 72,90
DN1000 bet. 71,55
Sks6 74,50
DN1000 bet. 72,31
Sks7 76,80
DN1000 bet. 73,35
Sks8 77,00
DN1000 bet. 74,30
Sks9 76,90
DN425 PP 74,88
ks Ø200PVC i=1,8% L=54,7m
ks Ø200PVC i=1,8% L=32,2m
ks Ø200PVC i=1,8% L=34,0m
ks Ø200PVC i=1,8% L=27,2m
ks Ø200PVC i=1,8% L=56,0m
ks Ø200PVC i=1,8% L=27,2m
ks Ø200PVC i=1,8% L=54,7m
ks Ø200PVC i=1,8% L=32,2m
ks Ø200PVC i=1,8% L=34,0m
ks Ø200PVC i=1,8% L=27,2m
ks Ø200PVC i=1,8% L=56,0m
ks Ø200PVC i=1,8% L=27,2m
44A
UWAGA! Istniejącą linię kablową należy zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT.
Wykopy w pobliżu linii kablowych wykonywać ręcznie.
Przejście pod drogą gminną wykonać metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym.
Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali
mgr inż. Rafał Gorecki
PREMM Instalacje Sanitarne Rafał Gorecki
607-579-226
NIP: 5921960947
Regon: 221566855
TEMAT: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 PVC wraz z przykanalikiem ø 160 PVC
ADRES: dz.nr: 162/5, 163/6, 163/13, 163/15, 163/17 obręb: Szpęgawsk, gm: Starogard Gdański
INWESTOR: Gmina Starogard Gdański ul. Skarszewskiego 9, 83 – 200 Starogard Gdański
NAZWA RYS.: Plan Zagospodarowania Terenu
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Gorecki upr. nr POM/0051/PWOS/10 (w branży sanitarnej)
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Firgon upr. nr POM/0054/POOS/10 (w branży sanitarnej)
OPRACOWAŁ: inż. Mateusz Formella
DATA: 4 styczeń 2018 r.
Skala: 1:500
Ark.nr: S-1