

Numer R/16/059101

Miejscowość Gdańsk

Data 03-01-2017

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: drogi gminne - osiedle Witosa
Adres (Nr działki): Nowa Wieś Rzeczna
gm. Starogard Gdański, działka numer 105/12, 119/8, 260, 279, 313, 194/10, 341.

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ106_SŁ107] -
- 2.2. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ107_SŁ108] -
- 2.3. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [T-61218_Z-401] -
- 2.4. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [Z-304_Z-305] -
- 2.5. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [T-61218_Z-1/500] -
- 2.6. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ101/201_SŁ101/1] -
- 2.7. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ101/1_SŁ101/2] -
- 2.8. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ101/2_SŁ101/3] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN

:

Nie dotyczy.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Istniejące linie napowietrzne zasilane ze stacji transformatorowej T-61218"Nowa Wieś Wiejska" obwód nr 100 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu wraz z przyłączami.

Istniejące linie kablowe zasilane ze stacji transformatorowej T-61218"Nowa Wieś Wiejska" obwód nr 400 i 500 należy odpowiednio przebudować (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmianę trasy ich przebiegu wraz z ich zabezpieczeniem

Istniejącą linię kablową zasilaną ze stacji transformatorowej T-61129"Nowa Wieś Osiedle" obwód nr 300 należy odpowiednio przebudować (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmianę trasy jej przebiegu wraz z jej zabezpieczeniem.

3.4. Demontaże:

Materiały z demontażu zutylizować.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii napowietrznych i kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-

OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dział Dokumentacji Energetycznej;
Szczegółową lokalizację trasy linii kablowych nn-0,4kV oraz lokalizację słupów nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie;

4.2. Inne wymagania:

Przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci abonenckich prosimy uzgodnić z ich Właścicielami.

Przy powyższej przebudowie wymiany przyłączy można dokonać pod warunkiem aktualizacji umów dystrybucyjnych lub kompleksowych, dla odbiorców zasilanych z w/w przyłączy i za ich zgodą.

Dla zakresu rzeczowego, określonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystąpiła okoliczność przebudowy w trybie art. 39 §5 należy przedstawić koncepcję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w pasie drogowym. Wówczas ENERGA - OPERATOR SA zastrzega, że przedstawione warunki przebudowy mogą ulec zmianie dla tego zakresu.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.



Górecki Lech
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 95 22

Kierownik
Biuro Majątku Sieciowego


Krzysztof Gontlika

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

ADAM	FIN	OW
OZS	W	
Sevelarski	Skarbis	

Data

**Gmina Starogard Gdański**
Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

Znak: R/16/059101/LG

Gdańsk, 2017-01-04

Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku obiektu: drogi gminne Osiedle Witosa w Nowej Wsi Rzecznej.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przebudowy, w załączeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani opracowaniem projektu, na podstawie załączonych warunków przebudowy sieci we własnym zakresie, wyrażamy na to zgodę, pod następującymi warunkami:

- pisemnego powiadomienia o przystąpieniu do prac projektowych na podstawie załączonych warunków przebudowy sieci;
- podaniem dokładnych danych wykonawcy prac projektowych
- podania planowanego terminu jego opracowania.

Wówczas umowę o usunięcie kolizji przedstawimy po opracowaniu projektu. W tym celu niezbędne będzie przesłanie uzgodnionego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim.

Jeżeli zakres prac związany z usunięciem kolizji mamy przeprowadzić kompleksowo, prosimy o stosowną informację. Wówczas przedstawimy umowę o usunięcie kolizji, gdzie zostanie wskazane, że zarówno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano – montażowych odbywać się będzie na zlecenie ENERGI – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

Realizacja usunięcia kolizji odbywa się na Państwa koszt, a zasady realizacji prac budowlano – montażowych związanych z usunięciem kolizji, określone będą w stosownej umowie o usunięcie kolizji.

Pragniemy podkreślić że nie wyrażamy zgody na realizację prac budowlano – montażowych, jak również innych czynności z tym związanych we własnym zakresie.

z poważaniem

Sprawę prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Wydział Przyłączeń Tel 58 527 95 26

Kierownik
Wydział Przyłączeń

Sławomir Rutkowski

Załączniki:

1. Warunki przebudowy sieci nr R/16/059101