

ZP.271.4.2021

Starogard Gd., dn 05.05.2021 r.

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn Budowa drogi Szpęgawsk-Rywałd.

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek (przekrój) dla murku oporowego oraz cokołu żelbetowego o dł. 452,5 mb.

Odpowiedź:

Przesyłamy rysunek nr 5b przekroje konstrukcyjne murek oporowy cokół.

Pytanie 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek (przekrój) murku oporowego żelbetowego – przebudowa, zwiększenie o 40 cm – dł. 28,1 mb.

Odpowiedź:

Szczegóły pokazany jest w dokumentacji projektowej rysunek nr 5.

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek (przekrój) ściany oporowej typu L – podanie jej parametrów (wys. szer.) do wykonania na odc. od km 0+341,11 do km 0+462,69.

Odpowiedź:

Szczegóły pokazany jest w dokumentacji projektowej rysunek nr 5.

Pytanie 4


Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przepustów fi 400 mm pod zjazdami o łącznej dł. 57,5 mb.

Odpowiedź:

W zakresie objętym etapem I inwestycji jest jeden zjazd z przepustem śr. 400 mm - w km 1+076,28. Wycenić należy wszystkie przepusty wskazane na projekcie zagospodarowania terenu, wchodzące w zakres etapu 1 inwestycji.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać czyszczenie rowów na odcinkach podanych w PZT rys. 2.1.



Odpowiedź:

Tak

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala