Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik" spółka z o.o. Starogard Gd.

Uzgodnienie nr 16/2018 dnia 7.02.2018r.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Adres inwestycji Kokoszkowy ul. Podmiejska gm. Starogard Gd.
Niniejszy projekt uzgadnia się: bez uwag
z następującymi uwagami:

Utrzymanie, eksploatacja, remonty, usuwanie awarii przyłączy wod.-kan. należy do odbiorcy usług (art. 5, ust. 2, ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 13.07.2005 r.)

Zabrania się stosowania w pomieszczeniach poniżej rzędnej terenu otwartych systemów kanalizacji sanitarnej PWiK "Star-WiK" nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody z tytułu zalania pomieszczeń.

ZABRANIA SIĘ ZRZUTU WÓD DESZCZOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ POD RYGOREM JEJ ODCIĘCIA.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do 7.02.2020r.

PREZES ZARZĄDU

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24
tel. 58 562-46-54

Nr uzgodnienia 26/2018 z dnia 08.02.2018
ważne do 08.02.2019 Uzgodniono wstępnie na etapie projektowania sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kokoszkowy ul. Podmiejska

Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub faksem do Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24 lub 58 562-46-54 rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami energetycznymi. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem-mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGĘ na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
UWAGI DODATKOWE:

1. Istniejące kable energetyczne naniesiono na planie kolorem czerwonym.
2. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi należy wykonywać ręcznie.
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien zlokalizować za pomocą próbnych przekopów ręcznych.
4. Należy zachować przepisowe odległości od istniejących kabli energetycznych.
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami energetycznymi oraz zabezpieczenia kabli w wykopach przed obsuwaniem się i porażeniem a przed rozpoczęciem robót uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
6. Miejsca skrzyżowań z kablami przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci lub kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi na kable należy założyć przepusty kablowe z rur dwupołówkowych grubościennych. Rury powinny wystawać 0.5 m poza projektowaną sieć lub kanalizację.
8. W przypadku uszkodzenia kabli energetycznych wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez odbiorców w wyniku zaniku napięcia.
9. Powyższe prace wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd.
10. Z uwagi na przebiegające w obrębie opracowania napowietrzne linie elektroenergetyczne wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprzętu bez wysięgników.

Inżynier ds. Dokumentacji Energetycznej
Bogusław Strzyżewski

Przedsiebiorstwo Projektowo – Handlowe **Gamma – Projekt** ul. Świerkowa 4, 18–106 Niewodnica Kościelna			
Obiekt	Kokoszkowy, ul. Podmiejska – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w granicach pasa drogowego		NR RYS. 2
Inwestor	Gmina Starogard Gdański		SKALA: 1:500
Nazwa rys.	Projekt zagospodarowania terenu – Arkusz I		BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01	DATA:
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16	05-01-2018