

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GG-III.6630.551.2017

Podstawa prawna:

Art. 28b, 28c Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2101 ze zm.)

Przedmiot narady:	1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 2. Sieć wodociągowa. 3. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków.
Lokalizacja:	Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański, dz. nr 168/27, 172, 173/1, 173/7, 173/8, 174, 175, 176/1, 176/2, 177/3, 178/1, 178/3, 179, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/3, 181/4, 181/6, 181/8, 181/9, 181/19, 181/20, 181/26, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39, 181/41, 181/44, 181/45, 181/47, 181/48, 372, 458, 561, Starogard Gdański, obr. 5, dz. nr 187/54.
Wnioskodawca:	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE GAMMA-PROJEKT MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI ul. Świerkowa 4 18-106 Niewodnica Kościelna
Przewodniczący:	Renata Kleina - kierownik referatu ZUDP
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17
Opłata nr:	558/17/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	21.11.2017
Rozp. narady:	30.11.2017
Zakończ. narady:	30.11.2017

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Przedstawiciele gestorów sieci:

p. Arkadiusz Ratajczak - ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.


uczestniczył w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uzgodniono treść protokołu:

- stanowisko ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. - bez uwag.

Uczestnicy narady uzgodnili usytuowanie projektu z uwagami.

Strona 3 protokołu - opinia ORANGE POLSKA S.A..

  
Kierownik Zespołu Urządzania Dokumentacji  
Starostwo Powiatowe

Miejsce i data: Starogard Gdański, dn. 30 listopada 2017 r.

Załącznik do protokołu nr GG-III.6630.551.2017 z dnia: 30.11.2017

### Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.  
2. Sieć wodociągowa.  
3. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków.

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD Piotr Nowotny	P. Piotr Nowotny - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko - nie wymaga uzgodnień w EC Starogard.	
2	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W GDAŃSKU Jarosław Pitas	- <i>biały bez uwag</i> <i>uzgodnienie w EC Starogard</i>	<i>Jarosław Pitas</i>
3	ENERGA OŚWIECLENIE SP. Z O. O. Piotr Kasko, Arkadiusz Ratajczak	-	
4	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O. Aleksandra Juchum, Wojciech Welna	P. Wojciech Welna - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko - bez uwag	
5	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH JABŁOWO Sławomir Partyka	-	
6	INNE -	-	
7	MULTIMEDIA POLSKA S.A. Miłosz Kobusiński	P. Miłosz Kobusiński za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko - Bez uwag.	
8	NETIA S.A. Krzysztof Osiecki	P. Krzysztof Osiecki - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko - bez uwag	
9	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Robert Miczewski, Radosław Bury	-	
10	ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda	P. Piotr Peda - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko - Zgodnie z załączoną opinią.	
11	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ W GDAŃSKU Witold Lewandowski	- <i>uzgodnienie trasy - skrytykowanie</i> <i>sieci gazowej, której wykonanie</i> <i>PSG o/cieplarni i ul. Nowakowa</i>	<i>Witold Lewandowski</i>
12	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Marta Chrzanowska	- <i>Nie dotyczy</i>	<i>Marta Chrzanowska</i>
13	PW I K STAR - WIK SPÓŁKA Z O.O. Tomasz Malinowski	-	
14	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI Urszula Szopińska	Uzgodnienie Urzędu Gminy Starogard Gdański nr GKI.7230.3.106.2017.US z dnia 03.11.2017 r.	<i>Urszula Szopińska</i>
15	URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY Adrian Bigus	- <i>bez uwag</i>	<i>Adrian Bigus</i>
16	WNIOSKODAWCA	-	
17	ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	-	
U W A G I			

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Sporządził: Anna Pucek

Odpis sporządzono

30.11.2017

*[Podpis]*

*[Podpis]*

*[Podpis]*

25

GG-III.6630.537.2017 narada dodatkowa; GG-III.6630.545.2017; GG-III.6630.550.2017;

GG-III.6630.551.2017; GG-III.6630.555.2017

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, 80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 110 EISI\_Paszportyzacja\_Olsztyn@orange.com
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

*Piotr Peda*

Peda Piotr Mirosław /  
Nr Ew. 8402033

Elektronicznie podpisany przez Peda Piotr  
Mirosław / Nr Ew. 8402033  
DN: c=PL, o=Grupa TELEKOMUNIKACJA POLSKA,  
ou=TELEKOMUNIKACJA POLSKA, cn=Peda Piotr  
Mirosław / Nr Ew. 8402033,  
email=Piotr.Peda@telekomunikacja.pl  
Data: 2017.11.28 08:11:57 +01'00'

Odpis sporządzono

data 30.11.2017r

podpis  
Z upoważnieniem  
*Krzysztof Kleina*

Kierownik Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Starogard Gdański, dnia 06.07.2017r

PREZYDENT MIASTA  
STAROGARD GDAŃSKI  
Nr WTL.7230.UDP-D.106.2017  
ID.....

## DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 21 ust.1 i 1a, art. 39 ust.3, ust.3a pkt 1 i 3, ust. 4 i ust.5 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 460 ze zm./ oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2017r /wpływ do UM dn. 21.06.2017r/ Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski ul. Świerkowa 4 18-106 Niewodnica Kościelna w imieniu Inwestora, Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański w sprawie **uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Granicznej w Starogardzie Gdańskim**

orzeka się

**z e z w o l i ć** Inwestorowi – Gminie Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański **na lokalizację kanalizacji sanitarnej zgodnie z przebiegiem określonym w przedłożonym planie sytuacyjnym na terenie działki Nr 187/54 obr. 5, stanowiącej pas drogi publicznej gminnej Nr 211216G – ul. Granicznej w Starogardzie Gdańskim z zastrzeżeniem uwzględnienia następujących warunków w dalszym planowaniu wykonawstwa :**

1.Realizację infrastruktury technicznej objętej niniejszą decyzją metodą rozkopową w pasie drogowym w/w ulicy, należy planować przy sprzyjających warunkach aury, w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu piesznych, z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót na drodze zgodnie z „Projektem organizacji ruchu” opracowanym staraniem i na koszt Inwestora stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik Nr 1-4 do Dz. U. z 2003r, poz. 2181), a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. z 2003r, poz. 1729).

2.Instalację infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, zarządcę sieci i branżowym projektem budowlanym, uwzględniającym wymogi określone w § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Poz.430).

3.Jeżeli budowa ulicy będzie wymagała przełożenia urządzenia o którym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia będzie ponosił jego właściciel.

4.Utrzymanie urządzenia o którym mowa w niniejszej decyzji należy do ich posiadaczy.

Ostemplowany pieczęcią i zaopatrzony podpisem osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański plan sytuacyjny w skali 1:500 z lokalizacją projektowanej infrastruktury stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.



### Uzasadnienie

Zezwolenie zarządcy drogi publicznej gminnej – ul. Granicznej wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy właściwemu organowi stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz. U. z 2016r. poz. 290). Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na zajęcie i prowadzenie robót w pasie drogowym w/wym. ulicy, o które Inwestor powinien wystąpić przed ich rozpoczęciem do Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 tel. 530-60-69 w trybie i na warunkach określonych art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. poz. 1481). W zezwoleniu tym na podstawie Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXI/281/2008 z dnia 22 października 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. woj. pom. z 2013r. poz. 172) zostaną naliczone opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń będących przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego za okres prowadzenia robót w pasie drogowym, a także określenie warunków odtworzenia do pierwotnego stanu części pasa drogowego. **Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami drogowymi na cele budowlane w zakresie wynikającym z niniejszego zezwolenia.**

Lokalizacja infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji .

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gdański w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Prezydenta Miasta  
Naczelnik Wydziału  
Techniczno - Inwestycyjnego  
*mgr inż. Janusz Karczyński*

### Wykonano w 2 egz.:


1 egz. Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski  
18-106 Niewodnica Kościelna ul. Świerkowa 4

1 egz. Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Techniczno - Inwestycyjny  
83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 a/a.

# Plan sytuacyjny - skala 1:500 Kanalizacja sanitarna Kokoszkowy ul. Podmiejska

OZNACZENIA:

--- projektowana kanalizacja sanitarna



Zup. Prezydenta Miasta  
Naczelnik Wydziału  
Technicznego-Inwestycyjnego  
mgr inż. Janusz Karczyński

mgr inż. Mariusz P. Burakowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności: sieci i instalacje sanitarne  
Nr ewid. BŁ/194/01

Zatwierdził: [signature]  
187/43

dnia 06.07.2017

Wł. 730.000-0.16.001

GKI.7230.3.106.2017.US

URZĄD GMINY  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Sikorskiego 9  
tel. 58 742 44 41, 58 742 44 42  
e-mail: urzad@gminastarogard.pl

Gmina Starogard Gdański  
Ul. Sikorskiego 9  
83-200 Starogard Gdański

**Uzgodnienie nr GKI – 106/2017**

**dot. uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej na działkach nr 175 i 181/20 stanowiących wewnętrzną drogę gminną w msc. Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański.**

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim uzgadnia projekt zagospodarowania terenu i wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej na działkach nr 175 i 181/20 stanowiących pas wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański.


Jednocześnie zobowiązujemy Inwestora do wykonania poniższych warunków:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
2. Teren budowy oraz teren przyległy po zakończeniu budowy w śladzie wykopów utwardzić kamieniem łamanym. Grubość uwalowanej warstwy kamienia łamanego 10 cm.
3. W przypadku przebudowy drogi właściciel sieci dokona jej ewentualnego zabezpieczenia lub przebudowy na własny koszt.
- 4.. Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11 Ustawy Prawo Budowlane niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie wynikającym z uzgodnienia.

Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić w Urzędzie Gminy Starogard Gdański oraz uzyskać oświadczenie o przejęciu gruntu po wykonanych pracach budowlanych, bez zastrzeżeń.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a w/m

Za Wójta  
  
Miejski Starogard Gdański



STAR-WIK

DT - RS 531/09756/09/20.17

Starogard Gd dnia 11.04.2017 r

Urząd Gminy  
w Starogardzie Gd  
ul. Sikorskiego 9  
83 - 200 Starogard Gd

Dotyczy: warunków technicznych na odbiór ścieków bytowych z miejscowości Kokoszkowy z posesji w rejonie ul. Podmiejskiej gm. Starogard Gd. (zgodnie z załączonym planem).

Uprzejmie informujemy, że ścieki bytowe z nieruchomości można odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej D - 200 mm ułożonej w ul. Granicznej. Na przyłączach należy zaprojektować studnie rewizyjne na terenie posesji przy granicy dla każdego budynku oddzielnie.

*Zabrania się wprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  
Zabrania się stosowania w pomieszczeniach poniżej rzędnej terenu otwartych systemów kanalizacji sanitarnej.*

Przed wlotem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na granicy miasta i gminy należy zaprojektować urządzenie pomiarowe.

Na konieczny do wykonania zakres robót związanych z odbiorem ścieków, Inwestor zobowiązany jest wykonać projekt budowlany.  
Na profilu należy zaznaczyć granicę działki.  
Szczegóły ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Niniejsze warunki ważne są trzy lata tj. do dnia 11 kwietnia 2020 roku.

OZŁOŻNIK ZARZĄDU  
Sreńca Rajkowski

STAR-WIK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gd, ul. Lubichowska 128, tel. (56) 562 81 50, fax (56) 710 75 75, sekretariat@star-wik.pl  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o., z siedzibą 83-200 Starogard Gd, ul. Lubichowska 128  
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdansk - Północ pod numerem KRS 0001058160, NIP 562-020-20-67  
REGON 140550204, wysokość kapitału zakładowego: 49 540 000 - zł, zrycza.



**Gmina Starogard Gd.  
ul. Sikorskiego 9  
83-200 Starogard Gd.**

Dotyczy:

**Warunków technicznych wykonania przebudowy odcinka sieci wodociągowej  
w Kokoszkowach ul. Podmiejska**

W odpowiedzi na wniosek inwestora informujemy, że istnieje możliwość wykonania odcinka sieci w sposób następujący:

1. Wykonać Projekt Budowlany:
  - sieci wodociągowych PE Dz 110mm

Projekt Techniczny uzgodnić w:

- Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Jabłowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji – Starogard Gd.

2. Należy zgłosić wykonanie sieci wodociągowej do odbioru w otwartym wykopie do GZUK w Jabłowie.
3. Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zrealizowanego zadania i jeden egzemplarz przekazać do GZUK w Jabłowie.
4. Szczegółowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jabłowie.
5. Wszystkie prace związane z doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków powinien wykonać zakład lub osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopię uprawnień należy przedłożyć w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Jabłowie. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. **Niniejsze Warunki Techniczne ważne są przez okres 2 lat, tj. do 21.08.2019r.**

Otrzymują :

1. Adresat
2. a / a

INŻYNIER  
Dariusz Janusz  
Sławomir Partyka

Jabłowo 01.02.2018r.

Gmina Starogard Gd.  
Ul. Sikorskiego 9  
83-200 Starogard Gd.

#### UZGODNIENIE NR 13 /2018

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie ul. Szkolna 3  
uzgadnia projekt Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w miejscowości Kokoszkowy, natomiast nie uzgadnia projektu Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w miejscowości Kokoszkowy z uwagi na brak wydanych warunków przez GZUK Jabłowo oraz lokalizację przepompowni ścieków w ciągu jezdni drogi /ulicy/

#### UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem i zakończeniem przebudowy sieci wodociągowej powiadomić G Z U K w Jabłowie.
2. Teren po wykonaniu w/w przebudowy doprowadzić do stanu pierwotnego

Uzgodnienie ważne jest dwa lata od daty wydania tj. 01.02.2020r.

INŻYNIER  
Piotr Wójcik  
Sławomir Partyka



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 2434/BR/OTI/2018  
z dnia: 2018-03-15**

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami oraz przebudową sieci wodociągowej.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Kokoszkowy (gm. Starogard Gdański)

Adres: ul. Podmiejska

Projektant: Mariusz Burakowski, upr. nr: BŁ/194/01

Inwestor: Gmina Starogard Gdański Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

2434/BR/OTI/2018

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
12. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
13. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
14. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.

KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Pieczętka i podpis:

*Kamil Barnas*

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

2434/BR/OTI/2018

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy 10 454 206 550 zł  
www.psgaz.pl



**DECYZJA**

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przeze mnie komisją

n a d a j ę

Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU

magistrowi inżynierowi

w zakresie urządzenia i instalacje sanitarne

ur. 13 lipca 1972r.

w Białymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. BI/194/01

DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

BEZ OGRANICZEŃ


**UZASADNIENIE**

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Zarządzeniem z dnia 22 lutego 1999r., posiadania przez Pana mgr inż. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Piotr Burakowski  
ul. Pogodna 11G/6  
15-354 Białystok
2. Główny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a



PODLASKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

POB.BK. 7131-7132-021.16

Białystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2009 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i geodetów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o Prawo budowlane (tłusta jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 200, z późniejszymi zmianami) oraz z 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1228), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu oświadczenia na uprawnienia budowlane z wyłączeniem pozostawienia Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa skierującej.

**Pani MONIKA DOROTA BURAKOWSKA**

magister inżynier inżynierii środowiska  
urodzona dnia 21 listopada 1973 r. w Białymstoku

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny PDL/0140/PWB/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

## UZASADNIENIE

W zawiązku z uwzględnieniem w zakresie zadania strony, na podstawie art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1965 r. o Kodeksie postępowania administracyjnego (tłusta jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późniejszymi zmianami), ostatecznie się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień wskazuje na odwołanie decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
dr inż. Mikołaj Malenka
2. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Waldemar Mieczysław Paprocki
3. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Wojciech Rebasz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Jarosław Werbel
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. architekt Jerzy Andrzejczak
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Marek Gwiazdowski
7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Wiktor Osasiewicz

Główny Inspektor  
1. Pani Monika Dorothea Burakowska  
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
3. Białe Podlaskie (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)  
4. ad

## Uprawnienia budowlane nadane

**Pani MONICE DOROCIE BURAKOWSKIEJ**  
magister inżynier inżynierii środowiska  
urodzonej dnia 21 listopada 1973 r. w Białymstoku  
numer ewidencyjny PDL/0140/PWB/16


do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
upoważniającą do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
- 2) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 3) sprawowania nadzoru autorskiego,
- 4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie ww. specjalności,
- 5) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności,
- 6) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów w zakresie ww. specjalności,
- 7) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalności,
- 8) sprawowania kontroli technicznej urzeczywistniania obiektów budowlanych w zakresie ww. specjalności.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tłusta jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 200, z późniejszymi zmianami), w związku z § 14 ust. 3 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1228).

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
dr inż. Mikołaj Malenka
2. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Waldemar Mieczysław Paprocki
3. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Wojciech Rebasz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Jarosław Werbel
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. architekt Jerzy Andrzejczak
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Marek Gwiazdowski
7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIBB  
mgr inż. Wiktor Osasiewicz





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J2V-ZVB-FG3 \*


Pan Mariusz Burakowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0155/01  
adres zamieszkania ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JLK-DZM-AF3 \*

Pani Monika Dorota Burakowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0143/16  
adres zamieszkania ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## **OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 – Prawa budowlanego oświadczam jako projektant/sprawdzający, że projekt wykonawczy:

**„Kanalizacja sanitarna z przyłączami w granicach pasa drogowego  
– Kokoszkowy, ul. Podmiejska  
dz. nr 174, 175, 181/20, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39, 181/41, 181/45, 181/47 –  
obręb 221312\_2.0407, Kokoszkowy,  
dz. nr 187/54 – obręb 221303\_1.0005 – Starogard Gdański – M.  
jedn. ewid. Starogard Gdański**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant	<p><i>mgr inż. Mariusz P. Burakowski</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne Nr ewid. BŁ/194/01</p>
Sprawdzający	<p><i>mgr inż. Monika D. Burakowska</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. PDL/0140/PWB/S/16</p>