



Oznaczenia:

1. w ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm
2. w wiązka z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4. warstwa z mieszanki związanej cementem $C_{1,5}$ gr.20cm
5. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.25cm (* 20cm)
6. w ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm koloru czerwonego KAMELEON
7. kostka betonowa szara gr.8cm
8. kostka betonowa grąfitowa gr.8cm
9. krawężnik kamienny 15x25cm
10. kostka kamienna regularna gr.18-20cm
11. bruk kamienny
12. krawężnik betonowy 15x30cm
13. krawężnik betonowy 15x22cm
14. opornik betonowy 12x25cm
15. ława betonowa z betonu C12/15
16. obrzeże betonowe 8x30cm
17. humus gr.10cm
18. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
19. kostka betonowa czerwona bez faz gr.6cm
20. kostka betonowa szara gr.6cm
21. podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.22cm
22. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
23. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
24. w ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr.3cm
25. w wiązka z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 gr.3cm
26. korytko ściekowe trójkątne
27. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.29cm
28. prefabrykowana ścianka żelbetowa typu L
29. chudy beton gr.15cm
30. rura przepustu z PEHD śr. 400mm
31. ława z pospółki gr.30cm
32. zasypka z pospółki
33. warstwa z mieszanki związanej cementem $C_{1,5}$ gr.30cm
34. korytko betonowe trójkątne szer.50cm
35. geotkanina przetrzeźniana małe komórki ze ściankami pełnymi z HDPE h=20cm
36. geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymałości na rozciąganie wszerz 50kN/m, wzdłuż 50 kN
37. szpilka kotwiąca z prętów stalowych śr.10mm ze stali gładkiej w rozstawie co 100cm
38. zasypka z pospółki

[illegible]