

Numer R/18/056857	Miejscowość Gdańsk	Data 06-11-2018
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: kolizja z publiczną drogą gminną nr 213017G
Adres (Nr działki): Szpęgawsk
gm. Starogard Gdański, działka numer Rywałd-102, 107/2, 106, 104/1,
103/1, 103/2, Szpęgawsk-266, 271, 309/6, 320, 270/5, 267/4

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ201/1_SP-ZIELONA2] -
- 2.2. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-60720_SŁ101/201] -
- 2.3. Obwód [nN] - Sł.301 Rywałd [340720-03] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ301_SŁ302] -
- 2.5. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ302_SŁ303] -
- 2.6. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ303_SŁ303/1] -
- 2.7. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ302_SŁ302/1] -
- 2.8. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ304_SP-KASZTANOWA30] -
- 2.9. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ304_SŁ305] -
- 2.10. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ305_SŁ305/1] -
- 2.11. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ305_SŁ306] -
- 2.12. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ110/2_SOSNOWA2] -
- 2.13. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ211_SŁ211/1] -
- 2.14. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ211_SP-KASZTANOWA5] -
- 2.15. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ209_SŁ209/1] -
- 2.16. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ107/207_SŁ207/1] -
- 2.17. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ105/205_SŁ205/1] -
- 2.18. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ205/1_SP-dz.312/1] -
- 2.19. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SŁ205/1_SP-KASZTANOWA17] -
- 2.20. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [SŁ103/203_SŁ203/1] -
- 2.21. Obwód [nN] - Sł. 101/201 Kasztanowa, Lipowa [340720-01] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejącą linię kablową SN-15kV nr S347138 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm².

3.2. Stacja transformatorowa:

Istniejącą stację transformatorową T-341964 "Szpęgawsk Kasztanowa" należy odpowiednio przebudować do nowej lokalizacji.

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą linię napowietrzną zasilaną ze stacji transformatorowej T340720 "Szpital Szpęgawsk" pole nr 200 oraz 300 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu wraz z przyłączami.

Istniejące linie kablowe zasilane ze stacji transformatorowej T341964 "Szpęgawsk Kasztanowa" obwoły nr 100, 200 i 300

należy odpowiednio przebudować (kablem odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmianę trasy ich przebiegu. Istniejącą linię napowietrzną zasilaną ze stacji transformatorowej T60007 "Rywałd" pole nr 100 należy odpowiednio przebudować poprzez zmianę trasy jej przebiegu wraz z przyłączami.

3.4. Demontaże:

Materiały z demontażu zutylizować.;

Słupy linii nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T340720 "Szpital Szpęgowski" nr 203/1, 207/1, 209/1 - zdemontować.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, napowietrznej linii nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytocznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim - Dział Dokumentacji Energetycznej.;


Szczegółową lokalizację stacji transformatorowej, trasę linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV, linii napowietrznej nn-0,4kV oraz lokalizację słupów nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim;

4.2. Inne wymagania:

Przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci abonenckich prosimy uzgodnić z ich Właścicielami.

Realizacja powyższej przebudowy sieci odbędzie się z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.


Górecki Lech
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 95 22

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Stęciowym


Tomasz Śliwiński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim
ul. Pelplińska 24, 83-200 Starogard Gdański