

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn „**Budowa drogi gminnej w Rywałdzie, Gmina Starogard Gdański**”

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie opisu latarni parkowej, przedstawienie karty katalogowej lub modelu z Dialuxa: projektuje się oświetlenie ścieżki słupami parkowymi wysokości 6m z oprawami LED 27W. Oraz wyjaśnić o jakie uzgodnienie chodzi.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wycenić zakres zgodnie z dokumentacją projektową. Do oświetlenia ścieżki rowerowej należy zastosować słupy aluminiowe anodowane, szare, wysokości 6m, słupy proste, niestylizowane, montaż oprawy led 27W bezpośrednio na słupie. Przykładowa karta katalogowa w załączeniu. W zakresie inwestycji są też trzy słupy 9 metrowe, długość wysięgnika 1,5m, wysokości 1m takie jak na etapie 1 budowy drogi Szpęgawsk – Rywałd - zdjęcie poglądowe w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie dokładnych parametrów, jakie mają spełniać słupy parkowe (wysokość, rodzaj, materiał z jakiego mają być wykonane stal, aluminium, kolor, jeżeli wymagany jest ich specjalny wygląd – stylizacja, to niezbędna będzie przykładowa karta katalogowa z wyglądem.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni dn1500 zamiast zaprojektowanych dn1400?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP zamiast rur PVC?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu tej samej średnicy i tych samych parametrów sztywności i odporności.

Pytanie nr 5:

Proszę o przedstawienie dokładnego opisu słupów parkowych, przedstawienie wizualizacji bądź typu słupa oraz charakterystykę oprawy oświetleniowej 27W.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie nr 6:

Zgodnie z punktem 16.2 SWZ w cenie oferty należy uwzględnić koszt ustawienia 2 tablic informacyjnych. Natomiast wg § 2 ust. 2. pkt 6) należy ustawić 1 tablicę informacyjną. Proszę o doprecyzowanie ilości tablic informacyjnych do ustawienia.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać ustawienia tablic informacyjnych.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie parametrów tablicy informacyjnej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, iż szafka oświetleniowa zostanie wykonana przez Wykonawcę I etapu Budowy drogi Szpęgawsk – Rywałd.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie, iż rów na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną w km 0+895 do km 1+089,29 zostanie wykonany przez Wykonawcę I etapu Budowy drogi Szpęgawsk – Rywałd.

Odpowiedź:

Tak. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienił zapis §3 ust.1 projektu umowy. Patrz plik modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie planowanego terminu zakończenia I etapu Budowy drogi Szpęgawsk – Rywałd.

Odpowiedź:

Do dnia 15.05.2022 r.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala