

ZP.271.3.2022

Starogard Gd., dn 23.02.2022 r.

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn **„Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”**

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej zawarta jest informacja o konieczności zamontowania sterownika centralnego dla urządzeń istniejących (FUJITSU) jak również dla nowo projektowanych. Czy ma to być jeden sterownik centralny dla całego systemu, czy dopuszczają Państwo dwa niezależne sterowniki centralne?

Odpowiedź:

Tak, dla projektowanych i istniejących urządzeń klimatyzacyjnych ma zostać zamontowany jeden sterownik centralny o parametrach wskazanych w dokumentacji. Nie dopuszcza się montażu dwóch lub więcej sterowników.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala