



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim
HK.9022.01.2022.AP.131**

Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

2022-03-03
3632/2022



Starogard Gdański, dnia 01.03.2022 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
podawanej z indywidualnego ujęcia wody, będącego własnością firmy S+C Sp. z o.o. Sp. K.
Paweł Czuba, Adam Skoczek, zlokalizowanego na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Placzewie za rok 2021**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), §21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu niżej wymienionych sprawozdań z badań próbek wody:

L. p.	nr sprawozdania z badania próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia/wartość	
					parametr	wartość
1	9129/21/GDY	2021-01-11	Stacja Uzdatniania Wody- punkt kontroli wody podawanej do sieci	mangan, azotyny	-	-
2	155z/2021/LBŚ	2021-03-09	Kuchnia restauracyjna	Grupa A	mętność	1,48 NTU
4	180z/2021/LBŚ	2021-03-18	Kuchnia restauracyjna	mętność	-	-
5	42N/2021/LBŚ	2021-03-18	Kuchnia restauracyjna	mangan	-	-
6	41N/2021/LBŚ	2021-03-18	Stacja Uzdatniania Wody- punkt kontroli wody podawanej do sieci	mangan	-	-
7	857z/2021/LBŚ	2021-09-10	Kuchnia restauracyjna	Grupa A	-	-

Parametry grupy A - mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h, enterokoki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5
tel./fax : 58 5624011, www.psse-starogard.pl, e-mail: sekretariat@psse-starogard.pl,

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom
z indywidualnego ujęcia wody będącego własnością firmy S+C Sp. z o.o. Sp. K. Paweł
Czuba, Adam Skoczek, zlokalizowanego na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Placzewie**

UZASADNIENIE

Jakość wody dostarczanej odbiorcom z indywidualnego ujęcia wody Ośrodka Wypoczynkowego w Placzewie monitorowana była w stałym punkcie zgodności co do którego, przedsiębiorstwo zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu: kuchni restauracyjnej oraz w stacji uzdatniania wody.

Próbki zostały zbadane przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim i J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze w Gdyni.

W ramach przeprowadzonego monitoringu jakości wody w 2021 roku stwierdzono:

- jednokrotne przekroczenie wartości parametrycznej badanego wskaźnika jakości wody: mętności - w próbce wody pobranej 9 marca 2021 r. z kuchni restauracyjnej – 1,48 NTU. Sprawozdanie z powtórnego badania (data poboru 18.03.2021) wykonanego przez przedsiębiorstwo po zakończeniu działań naprawczych potwierdziło ich skuteczność: 0,25 NTU – kuchnia restauracyjna.

Oznaczone wartości stanowiły naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określających dla ww. wskaźników wartości parametryczne: mętność - 1 NTU.

W okresie, kiedy stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej ww. wskaźników jakości wody nie odnotowano sygnałów o uciążliwościach zdrowotnych u osób pijących wodę dostarczaną z przedmiotowego urządzenia wodociągowego, co dowodzi o braku negatywnego wpływu podwyższonych wartości na zdrowie.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego parametr - mętność- nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi; jednakże jego podwyższone wartości mogą wskazywać na zakłócenie uzdatniania wody, którego następstwem może być nieprawidłowość stwarzająca ryzyko nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, stanowiącej potencjalnie szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Od 1 grudnia 2020 roku prowadzone było postępowanie administracyjne wobec S+C sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Zielonej 15 w sprawie niezapewnienia odbiorcom korzystającym z indywidualnego ujęcia wody Ośrodka Wypoczynkowego w Płaczewie wody o należytej jakości. Termin wykonania obowiązku doprowadzenia jakości wody podawanej z ww. indywidualnego ujęcia do wymagań sanitarnych, przy zachowaniu ustalonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim na okres stwierdzonej warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wartości dla parametru manganu do 154 µg/l; został wyznaczony na dzień 31.01.2021 r. decyzją nr 1/HK/2021 z dnia 05.01.2021 r., znak pisma HK.9022.1.2021.GF.1 Obowiązek ten został wykonany, o czym dowodzi wynik z badania manganu (4,2 µg/l) zawarty w sprawozdaniu nr 9129/21/GDY z badań próbki wody pobranej w dniu 11.01.2021 r. w stacji uzdatniania wody, punkt kontroli wody podawanej do sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z urzędu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo a także analizy działań naprawczych stwierdził, że w 2021 roku w zakresie zbadanych parametrów woda spełniała wymagania określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i z tego względu ocenił ją, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

W wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z powyższego urządzenia wodociągowego zaopatrywane są 3 osoby na stałe, 14 pracowników oraz ok. 550 osób rocznie korzystających z usług ośrodka. Wielkość produkcji - 22 m³/dobę.*

W 2021 roku nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem tej wody.

*dane uzyskane od producenta wody

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Cwiłńska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański;
2. Paweł Czuba, Adam Skoczek „S+C” Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zielona 15, 83-200 Starogard Gdański;
3. aa