

Znak sprawy: GG-III.6630.140.2019

## **PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ** **z dnia 04.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	1. Kanalizacja deszczowa. 2. Kanał technologiczny. 3. Sieć elektroenergetyczna. 4. Sieć wodociągowa. 5. Sieć teletechniczna.
Lokalizacja:	Droga gminna nr 213017G Szpęgawsk - Rywałd, gm. Starogard Gdański.
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI ANGELIKA ELAS-BIŃCZYK ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
Inwestor:	GMINA STAROGARD GDAŃSKI ul. Sikorskiego Gen. Władysława 9, 83-200 Starogard Gdański
Projektant:	- JAN MAŃKUS Inne upr.: budowlane 219/Gd/2002 - TOMASZ ZIELIŃSKI Inne upr.: budowlane ZAP/0149/POOS/05 - JAROSŁAW SZCZODROWSKI Inne upr.: budowlane 2354/02/U
Przewodniczący:	Renata Kleina - kierownik referatu ZUDP
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	19.03.2019 r.

### **Stanowisko Przewodniczącego:**

Projekt został usytuowany w sąsiedztwie p-tów osnowy geodezyjnej III klasy nr: 325.341-1219, 325.341-1220, 325.341-1221, 325.341-1222, 325.341-1223, 325.341-1224, 325.341-1225, 325.341-1226, 325.341-1227, 325.341-1228, 325.341-1229, 325.341-1230, 325.341-1264, 325.343-1431. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia p-tu osnowy Inwestor jest zobowiązany do jego odtworzenia po zgłoszeniu uszkodzenia bądź zniszczenia p-tu osnowy do Powiatowej Służby Geodezyjnej.

Podmioty powiadomione o naradzie zostały wymienione na liście uczestników na naradę koordynacyjną. W.w. lista zawiera stanowiska podmiotów obecnych na naradzie.

P. Jarosław Pitas - przedstawiciel ENERGII - OPERATOR SA - na naradzie koordynacyjnej dnia 28.03.2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko: Do poprawy branża elektroenergetyczna.

Wnioskodawca z uwagi na wprowadzone zmiany w przebiegu projektowanej sieci elektroenergetycznej wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie terminu narady dodatkowej.

Termin narady dodatkowej wyznaczono na 04.04.2019 r.

P. Jarosław Pitas - przedstawiciel ENERGII - OPERATOR SA - na naradzie koordynacyjnej dnia 04.04.2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko: uzgodnienie nr 48/2019 z dnia 04.04.2019.

P. Piotr Kasko - przedstawiciel ENERGII - OŚWIETLENIE Sp. z o.o. - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko: lokalizacja bez uwag uzgodnić projekt.

P. Krzysztof Osiecki - przedstawiciel NETII S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko: Nie dotyczy.

P. Robert Miczewski - przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A. - za pomocą środków komunikacji elektronicznej zajął następujące stanowisko: nie zgłaszamy uwag.

Uczestnicy narady uzgodnili usytuowanie projektu z uwagami. Strona 4 protokołu - załącznik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o..

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Odpis sporządzono

data 04.04.2019 ✓

podpis

Z up. Starosty

*Rendta Kleina*

Kierownik Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

## Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W GDAŃSKU		Jarosław Pitas
2	ENERGA OŚWIECENIE SP. Z O. O.		Piotr Kasko
3	GECKONET Sp. z o. o.		Grzegorz Doliński
4	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH JABŁOWO		Sławomir Partyka
5	NETIA S.A.		Krzysztof Osiecki
6	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.		Robert Miczewski Radosław Bury
7	ORANGE POLSKA S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zgodnie z uzgodnieniem 13600/TTISIOU/P/2019	Piotr Peda
8	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W GDAŃSKU	uzgodniono trasy - zgodnie z treścią podłączniki (WUAGA - sieć gazowa do kable burawy)	Witold Lewandowski Ryszard Czapla
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	Nie dotyczy	Marta Chrzanowska Jerzy Smolarczyk
10	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	bez uwag	Urszula Szopińska Tomasz Sabiniarz
Wnioskodawca			PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI ANGELIKA ELAS- BIŃCZYK

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Kierownik Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczącego narady

## INFORMACJA:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
4. Nieobecność podmiotu na naradzie koordynacyjnej oznacza, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym na podstawie art. 28ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04

**Gazowania w Tczewie**

Ul. Kołłątaja 5a, 83-110 Tczew  
tel. 58 325 87 30

**Starostwo Powiatowe**  
Zespół Uzgodnień Dokumentacji  
Projektowej

Załącznik do sprawy nr ..... *GK-III-6630.140.2019* .....

Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni Tczew, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Odpis sporządzono

data .....

podpis .....

*Zuzanna Starosty*

*Renata Kleina*

Kierownik Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Kraków Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 0

50 zł

www.psgaz.pl

KIEROWNIK  
Gazownia w Tczewie  
*[Signature]*  
konrad.wandowski

