DR.GM. NR 213017G
RYWAŁD

SKR-1

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24
tel. 58 562-46-54

Nr uzgodnienia 48/2019 z dnia 04.03.2019
Warunki do 03.03.20 Uzgodniono wstępnie należy
Sposób wykonania Inwestycja drogowa gminna nr 213017G Szpęgawsk - Rywałd
Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub faksem do Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd., ul. Pelplińska 24 lub 58 562-46-54 rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami energetycznymi. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem-mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGĘ na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
UWAGI DODATKOWE:
arkusze nr 2.1 - 2.4

1. Istniejące kablowe linie energetyczne naniesiono na plansze kolorem czerwonym.
2. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi należy wykonywać ręcznie.
3. Krzyżowane kable energetyczne wykonawca powinien zlokalizować za pomocą robót przekopów ręcznych.
4. Należy zachować przepisowe odległości od istniejących kabli energetycznych.
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania projektowanych urządzeń istniejącymi kablami energetycznymi oraz zabezpieczenia kabli w wykopach przed obsuwaniem się i porażeniem a przed rozpoczęciem robót uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
6. Miejsca skrzyżowania z kablami przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci lub kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi na kable należy założyć przepusty kablowe z rur dwupołówkowych grubościennych. Rury powinny wystawać 0.5 m poza projektowaną sieć lub kanalizację.
8. W przypadku uszkodzenia kabli energetycznych wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez odbiorców w wyniku zaniku napięcia.
9. Powyższe prace wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd.
10. Z uwagi na przebiegające w obrębie opracowania napowietrzne linie elektroenergetyczne wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprzętu bez wysięgników.

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Jarosław Pilas

Legenda:

- Jezdnia -warstwa wierzchnia z betonu asfaltow
- Ścieżka rowerowa -warstwa wierzchnia z betonu asfaltow
- Chodnik -warstwa wierzchnia z kostki betonow
- Ciąg pieszo-rowerowy -warstwa wierzchnia z kostki betonow
- Zjazdy -warstwa wierzchnia z kostki betonow
- Zjazdy -warstwa wierzchnia z kostki betonow
- Zjazdy -warstwa wierzchnia z betonu asfaltow
- Zjazdy -warstwa wierzchnia z kostki granitow
- Zatoka autobusowa, zabruki -warstwa wierzchnia z kostki kamienn
- Wyniesione przejścia dla pieszych -warstwa wierzchnia z betonu asfaltow
- Dowiązanie wysokościowe - z mat. istn. lub z kostki betonowej
- Dowiązanie wysokościowe - gruntem rodzimym/kruszywem nasyp
- Obniżony krawężnik betonowy/kamie
- Opornik betonowy
- Krawężnik uliczny betonowy/kami
- Pobocze gruntowe

Legenda:

- -projektowana kanalizac
- -projektowany kanał tech
- -projektowana sieć telet
- -odcinek sieci teletech. c
- -projektowana sieć elekt
- -projektowana sieć elekt
- -projektowana sieć elekt
- -odcinek sieci elektr. nap
- -odcinek sieci elektr. do
- -projektowana sieć wodo
- -odcinek sieci wodociąg
- -zabezpieczenie sieci ru
- -zabezpieczenie sieci ru
- -zabezpieczenie sieci ru
- -zabezpieczenie sieci ru
- -dreny
- -wpusty deszczowe
- -drzewa do wycinki

ELBI Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Nazwa inwestycji:	*Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpęgawsk - Rywałd*
Nazwa obiektu budowlanego:	obiekty liniowe: droga gminna oraz sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, wodociąg, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna
Adres obiektu budowlanego:	gmina Starogard Gdański, obr. Szpęgawsk i obr. Rywałd - droga gminna nr 213017G
Tytuł rysunku:	*PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:	Skala: 1:500
Projektował br. drogowa:	*mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk*	*ZAP/0056/POOD/06*		Data: 03.2019r.
Sprawdził br. drogowa:	*mgr inż. Adam Bińczyk*	*ZAP/0055/POOD/06*		Nr rys. 2.1

ARKUSZ NR 1/4