



Przejęcia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzielił pożarówach uszczelnień przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej masy spachowalnej - zastosowane rozwiązania powinny posiadać odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, przejęcia przewodów z rur plastikowych palnych o średnicach powyżej 32 mm wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 – 250/ posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, - izolacje ciepłe rurociągów należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

 ProInstal <hr style="border: 2px solid blue;"/> Projektowanie i nadzór budowlany		Krąg 61c 83-200 Starogard Gd. NIP 592-203-17-21, REGON 221844675 proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459	
Investor: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.		Data: 14.02.2022r.	
Adres Inwestycji: dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd.		Branża: Sanitarna	
Inię i nazwisko: _____ <u>mgr inż. Tomasz Pietrzak</u>		Nr uprawnień: _____ POM/0250/POOS/12	
Projektant w specjalności instalacyjnej: _____ <u>mgr inż. Adam Szyborski</u>		Faza: Projekt techniczny	
Sprawdzający w specjalności instalacyjnej: _____ <u>mgr inż. Adam Szyborski</u>		Podpis: _____	
Nazwa Inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego		Skala: 1:50	
Tytuł rysunku: Instalacja wodociągowa (p.poż) - aksonometria		Nr rysunku: 4	