

ZP.271.34.2022

Starogard Gd., dn. 21.06.2022 r.

Dot.: **Budowa ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach**

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa w SWZ oraz przedmiarze jest wymieniona rura PVC400 o łącznej długości 176,02m. Natomiast w projekcie jest wymieniona rura PVC500. Proszę o wyjaśnienie, która rura ma zostać zastosowana.

Odpowiedź:

PVC400

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala