

### **„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jabłowie” – Informacje uzupełniające**

1. Rurociągi, kształtki, kołnierze zbiornik retencyjny z wyposażeniem wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 304/304L, natomiast armatura: dyski przepustnic, obudowa reaktora lamp UV wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej 316/316L
2. Układ kontroli mętności monitorujący jej poziom nie jest przedmiotem zamówienia.
3. Wymiana okien nie jest przedmiotem zamówienia.