

Dot.: Budowa ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej rur dwuwarstwowych PP SN8?

Odpowiedź

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych takich samych lub wyższych niż wskazane przez Zamawiającego

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni D7.1, D7, D6.1, D5 jako studni dn1200 zamiast dn1500? W ocenie wykonawcy jest to wystarczająca średnica dla przelotowej sieci dn500.

Odpowiedź

Wskazane studnie należy wykonać jako dn1500

Pytanie 3

Czy do regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej należy wykorzystać istniejące włazy czy należy wykorzystać nowy materiał?

Odpowiedź

Należy wykorzystać istniejące włazy.

Pytanie 4

W jaki sposób należy uzupełnić nawierzchnie z płyt YOMB w pobliżu wjazdów?

Odpowiedź

Uzupełnienie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej.

Pytanie

Zgodnie z SWZ oraz opisem technicznym na odcinku A-B wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm należy wykonać w 40% z materiału rozbiórkowego. Natomiast zgodnie z przedmiarem materiał z rozbiórki wystarczy na 60 % warstwy. Prosimy o podanie jaką ilość Wykonawca ma przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Należy przyjąć zgodnie z SWZ i opisem technicznym 40% materiału rozbiórkowego do ponownego wbudowania, w wyniku czego zmianie podlegają dwie pozycje przedmiaru robót branży drogowej, tj:

Poz. Nr 20

Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

Było: $2568 \cdot 0,4 + 2288 = 3315,20\text{m}^2$

Powinno być : $2568 \cdot 0,6 + 2288 = 3828,8\text{m}^2$

Poz. Nr 22

Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – materiał z rozbiórki

Było: $2568 \cdot 0,6 = 1540,80\text{m}^2$

Powinno być : $2568 \cdot 0,4 = 1027,20\text{m}^2$

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podst. art. 137 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.09.2022 r.

2. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 22.08.2022 r., do godziny 9:00.

3. Punkt 15.2. SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu, w dniu 22.08.2022 r., o godzinie 9:15.

Wójt

Magdalena Forc-Cherek

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala