



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Starogardzie Gdańskim  
HK.9022.1.57.2025.AP.10

Starogard Gdański, dnia 28.02.2025 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z ujęcia indywidualnego wody przedsiębiorstwa Kooperol Sp. z o.o. w Zdunach za 2024 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), §21 ust. 1 pkt 1, §22, §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294.), po przeanalizowaniu niżej wymienionych sprawozdań z badań próbek wody:

| L.p. | nr sprawozdania z badania próbki wody | data poboru próbki wody | miejsce poboru próbki wody                                     | zakres badań                | stwierdzone przekroczenia |         |
|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
|      |                                       |                         |                                                                |                             | nazwa parametru           | wartość |
| 1    | 25z/2024/LBŚ                          | 2024-01-23              | Stacja Uzdatniania Wody punkt kontroli wody podawanej do sieci | Jon amonowy                 | brak                      | -       |
| 2    | 26z/2024/LBŚ                          | 2024-01-23              | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                      | Jon amonowy                 | brak                      | -       |
| 3    | 76z/2024/LBŚ                          | 2024-02-13              | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                      | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak                      | -       |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5  
tel./fax: 58 5624011, [www.gov.pl/web/psse-starogard-gdanski](http://www.gov.pl/web/psse-starogard-gdanski), e-mail: [psse.starogardgdanski@sancpid.gov.pl](mailto:psse.starogardgdanski@sancpid.gov.pl),

|    |               |            |                                                                                 |                             |      |   |
|----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---|
| 4  | 262z/2024/LBŚ | 2024-04-16 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |
| 5  | 187N/2024/LBŚ | 2024-05-07 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |
| 6  | 434z/2024/LBŚ | 2024-06-04 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |
| 7  | 344955/24/GDY | 2024-06-07 | Stacja Uzdatniania Wody – kolektor wyjściowy na obiekty Zduny 40 A i Zduny 40 B | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |
| 8  | 491110/24/GDY | 2024-08-08 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa B                     | brak | - |
| 9  | 800z/2024/LBŚ | 2024-10-01 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |
| 10 | 999z/2024/LBŚ | 2024-12-02 | Hala surowca przetworzonego i półproduktu                                       | Grupa A + Enterokoki kałowe | brak | - |

Parametry grupy A - mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C;

Parametry grupy B - barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, amonowy jon, żelazo, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, cyjanki, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, bor, glin, chrom, mangan, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, benzo(a)piren, Σ WWA, sól, magnez, rtęć, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, pestycydy, Σ pestycydów, benzen, sumaryczna wartość wapnia i magnezu, suma THM, bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, akryloamid, chlorek winylu, bromiany, epichlorohydryna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego wody przedsiębiorstwa  
Kooperol Sp. z o.o. w Zdunach**

## UZASADNIENIE

Jakość wody dostarczanej odbiorcom z indywidualnego ujęcia wody Kooperol Sp. z o.o. w Zdunach monitorowana była w wyznaczonym punkcie zgodności co do którego, przedsiębiorstwo zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - hala surowca przetworzonego i półproduktu oraz dodatkowo stacja Uzdatniania Wody – punkt kontroli wody podawanej do sieci, kolektor wyjściowy na obiekty Zduny 40 A i Zduny 40 B.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody 2024 roku nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej badanych wskaźników jakości wody.

Próbki wody zostały zbadane przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim i Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z urzędu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdził, że w 2024 roku jakość wody spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i z tego względu ocenił ją, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Wielkość produkcji - 900 m<sup>3</sup>/dobę (dane uzyskane od producenta wody)

W 2024 roku nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem tej wody.

Państwowy Powiatowy  
inspektor Sanitarny  
w Starogardzie Gdańskim  
*Alicja Cwiklińska*

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru):

1. Kooperol Sp. z o.o Zduny 40a, 83-115 Swaróżyn
2. Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
3. aa

