

POMORSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubeński 12A 10-409 Olsztyn
tel. 089 543 74 00 fax 089 543 70 11

**Zakład Usług Projektowych
i Handlowych „RAD”
Tadeusz Radomski
ul. Wańkowicza 18/24
10-684 Olsztyn**

Wasz znak:

Olsztyn, 04.10.2011 r.

Nasz znak: EOT-ZA/654/2011

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu – Budowa ulicy Dębowej w Stawigudzie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2011 r. **Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie** informuje, że przez teren objęty opracowaniem przebiega **gazociąg średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu**. W związku z powyższym uzgadnia się przedłożony projekt zagospodarowania terenu z następującymi zastrzeżeniami:

1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych szczegółowe posadowienie wysokościowe sieci gazowej w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy:
 - przekopów kontrolnych należy dokonać tylko i wyłącznie pod nadzorem pracownika Punktu Dystrybucji Gazu w Olsztynku,
 - na podstawie dokonanych przekopów kontrolnych Kierownik Punktu Dystrybucji Gazu w Olsztynku zdecyduje o ewentualnym zagłębieniu istniejącej sieci gazowej oraz o konieczności montażu rur osłonowych. Przedmiotowe prace wymagają współpracy z Punktem Dystrybucji Gazu w Olsztynku.
2. Zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97 poz.1055).
3. Zachować przykrycie istniejącej sieci gazowej: w chodnikach, pasach zieleni, pod jezdnią - min. 0,8m.

4. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
5. Nie wolno podejmować żadnych działań mogących zagrozić trwałości sieci gazowej podczas jej eksploatacji.
6. Całość kosztów związanych z zagłębieniem sieci gazowej, montażem rur osłonowych oraz usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstałych podczas prowadzenia prac ziemnych ponosi Inwestor projektowanej inwestycji – **GMINA STAWIGUDA**.
7. O rozpoczęciu budowy powiadomić w formie pisemnej Punkt Dystrybucji Gazu w Olsztynku z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
W zawiadomieniu określić termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.

STACJA DYSTRYBUCJI GAZU
Olsztynek
Dział Eksploatacji

J. Wolański

Załączniki:

- 1 egz. planu zagospodarowania terenu, 1:500
- faktura VAT

Osoba do kontaktu:

Dział Techniczny Rejonu – Elżbieta Chrostek - tel. (89) 538 30 86