

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100089-2015 z dnia 2015-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stawiguda

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś gmina Stawiguda. Zakres robót obejmuje roboty: demontażowe obudowy studni, głowicy, urządzeń i rurociągów. roboty montażowe: nowych pomp...

Termin składania ofert: 2015-07-21

Stawiguda: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś gmina Stawiguda

Numer ogłoszenia: 138875 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100089 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś gmina Stawiguda.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś gmina Stawiguda. Zakres robót obejmuje roboty: demontażowe obudowy studni, głowicy, urządzeń i rurociągów. roboty montażowe: nowych pomp głębinowych o wydajności nie mniejszej niż 15,7 m³/h - kpl. 2, montaż nowych obudów studziennych z głowicami dla samowypływu kpl.2, wymiana rurociągów tłocznych między obiektowych, wykonanie zasilania elektrycznego do zestawu pomp hydroforowo pompowych łącznie z , sygnalizacją i sterowaniem dla pomp głębinowych kpl.1, przystosowanie i montaż zbiorników hydroforowych do współpracy z zestawem hydroforowo-pompowym i szafką sterowniczą , montaż zestawu hydroforowo-pompowego o wydajności nie mniejszej niż Q = do 40 m³/godz składającego się z czterech wirowych i ciśnieniu Hd = do 5,0 bara (5,0 atm). Zestaw wolnostojący kompletny z osprzętem amortyzacyjnym ,

armaturą kontrolno i pomiarową itp. , montaż sond sterowniczych w zbiornikach - dotyczy współpracy pomp głębinowych z zestawem Hp oraz napowietrzaniem wody w procesie filtracji wody, (zał/wyt) kpl.1, zasilanie kablowe elektryczne z istniejącej szafki elektrycznej do pomp głębinowych kpl.1, montaż wodomierzy Ø 32 - 80mm kpl. 5, montaż sprężarek w nowym układzie z zestawem - rozdzielacz - instalacja sprężonego powietrza do aeratorów i płukania filtrów (wzruszenie złoża) przed płukaniem filtrów wodą, montaż rurociągów technologicznych z rur stalowych kołnierzowych i kształtek o średnicy 50-150mm wraz z osprzętem, montaż zestawu do podłączenia chloratora przenośnego kpl. 1.

Technologia uzdatniania wody pozostaje bez zmian do czasu wykonania modernizacji i rozbudowy SUW. Przewiduje się przegląd techniczny instalacji oraz uzupełnienie w filtrach warstw filtracyjnych złożami kwarcowymi. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1. Dokumentacja projektowa budowy siłowni zewnętrznych [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 2.3. przedmiary robót - element pomocniczy - [załącznik nr 12 do SIWZ]. Zamawiający zapewni stałą dostawę wody pitnej podczas prowadzenia prac.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WARMEL s.c., ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 374695,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 225828,00

Oferta z najniższą ceną: 225828,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 288720,84

Waluta: PLN .