

Stawiguda, dnia 26.04.2016r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: stawiguda@stawiguda.pl
budownictwo@stawiguda.pl

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

BiZ.271.1.4.2016

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.4.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa ul. Fiolkowej w Bartągu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami konstrukcji nawierzchni w opisie technicznym, przekroju poprzecznym oraz przedmiarze, prosimy o wskazanie konstrukcji budowanej drogi.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że należy przyjąć konstrukcję drogi zgodnie z opisem technicznym, tj:

- Warstwa odsączająca grubości 30 cm z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności $k \geq 8$ m. na dobę.
- Warstwa geowłókniny 12 kN
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna – 20 cm.
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna – 10 cm.
- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
- Warstwę ścieralną z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
- Pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokości 0.75 metra

W załączeniu aktualizacja pomocniczego przedmiaru robót.

Pytanie nr 2


W opisie technicznym pkt. 14 Uwagi końcowe wskazano: „- należy zlecić wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w obrębie zaprojektowanych skrzyżowań, prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi to w zakres zamówienia i nie należy uwzględniać w ofercie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, że projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie zaprojektowanych skrzyżowań nie jest objęty przedmiotem zamówienia i nie należy uwzględniać go w ofercie.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmian ogłoszenia ani terminu złożenia ofert.

WÓJT

mgr inż.  Derdoń