

Stawiguda, dnia 13.07.2017r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: stawiguda@stawiguda.pl
budownictwo@stawiguda.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.13.2017

Dotyczy: Postępowanie BIZ.271.1.13.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: **CZĘŚĆ I - Budowa pomostu pływającego w miejscowości Miodówko w ramach zadania: Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda.**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie własnych systemów rozwiązań konstrukcyjnych pomostu przy zachowaniu zaprojektowanych wymiarów pomostów?

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie własnych systemów rozwiązań konstrukcyjnych pomostu z zachowaniem następujących parametrów: pomost pływający, polietylenowy o wymiarach podanych z projekcie.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zamianę betonowego spocznika pod trap dojściowy na stalowy systemowy wspornik brzegowy stowany w tego typu podparciach trapu dojściowego?

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza zmianę betonowego spocznika pod trap dojściowy na stalowy.

Pytanie 3

Proszę o podanie ilości pływaków polietylenowych na poszczególne segmenty pomostów, na rysunkach widocznych jest w sumie 28 sztuk pływaków (nazwanych M30) a w przedmiarze robót napisane jest pomost oparty na czterech pływakach?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny. Ilość pływaków należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Można zmienić ilość pływaków według przyjętej technologii wykonania pomostu przy zachowaniu następujących parametrów: pomost pływający, polietylenowy o wymiarach podanych z projekcie.

Pytanie 4

Proszę o podanie jakiej wyporności pływaki mają być zastosowane?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że pływaki obliczono na wyporność 340 kg.

Pytanie 5

Jaką wagę powinny posiadać martwe kotwice betonowe?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, że kotwice martwe mają posiadać 70 kg wagi.


Pytanie 6

Jakiej grubości łańcuch należy zastosować do kotwienia pomostów?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, że należy zastosować łańcuch 16 mm grubości dla pomostu z możliwością cumowania.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia i zmiany terminu złożenia ofert.


Z up. WÓJTA
mgr Józef Organicki
ZASTĘPCA WÓJTA