

Stawiguda, dnia 04.10.2017r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: stawiguda@stawiguda.pl
budownictwo@stawiguda.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.23.2017

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.23.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie wymaganych właściwości technicznych dla geowłókniny separacyjnej i klinca, jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że wymagane właściwości techniczne:

- geowłóknina o gramaturze 150g/m²
- kliniec klasy C 95/1 o frakcji 5-11.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada, bądź czy realizacja zadania wymaga uzyskania uzgodnień z gestorem sieci telekomunikacyjnej, która przebiega w ciągu projektowanego traktu pieszego?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane uzyskanie uzgodnień z gestorem sieci telekomunikacyjnej.

Pytanie 3

Czy w wycenie należy uwzględnić widoczne na rysunkach elementy projektowane tj.: tablica informacyjna, śmietnik, stojak na rowery oraz stolik z ławkami?

Jeśli tak to prosimy o udzielenie szczegółowych opisów wymienionych elementów.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że w/w elementy nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia ani terminu złożenia ofert.

z up. WÓJTA
Magdalena Barska
mgr inż. Magdalena Barska
Kierownik Referatu
Budownictwa i Zamówień Publicznych