



Stawiguda, dnia 13.05.2019r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda  
11 – 034 Stawiguda  
ul. Olsztyńska 10,  
REGON: 510743195  
NIP: 739-384-15-84  
Strona internetowa: [bip.stawiguda.pl](http://bip.stawiguda.pl)  
E-mail: [stawiguda@stawiguda.pl](mailto:stawiguda@stawiguda.pl)  
[budownictwo@stawiguda.pl](mailto:budownictwo@stawiguda.pl)

## DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.4.2019

**Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.4.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

### Pytanie 4

Proszę podać parametry centrali sterującej syreną oraz minimalny czas podtrzymania zasilania przez UPS-a.

### Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, iż centrala sterująca jest istniejąca i wyposażona jest w akumulator podtrzymujący UPS. W przypadku konieczności wyłączenia dostawy energii podczas wykonywania robót Wykonawca musi na ten czas zapewnić zasilenie syreny z innego źródła.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia oraz nie powodują kolejnej zmiany terminu złożenia ofert.

  
WOIT  
Michał Kontraktowicz