

GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 512 68 38
NIP 739-384-15-84

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.0.2019

Dotyczy: Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Stawiguda:

**CZĘŚĆ II - Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji budynku Przedszkola gminnego w Bartągu,
w ramach zadania: Dokumentacje projektowe.**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie 1

Czy jest dostępna inwentaryzacja budynku, jeżeli tak to w jakiej formie: papierowej czy edytowalnej (dwg)?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją budynku.

Pytanie 2

Jaka jest powierzchnia użytkowa szkoły oraz kubatura?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że budynek Przedszkola posiada 642,00m² powierzchni użytkowej.

Pytanie 3

należy założyć wymianę oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej czy tylko opraw na ledowe?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że do projektowania należy przyjąć wymianę lamp na LED bez wymiany instalacji elektrycznej.

Pytanie 4

czy należy założyć wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oprócz pieca?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że do projektowania należy przyjąć wymianę pieca. Wymiana instalacji c.o. zależna będzie od wyników i wniosków zawartych w audycie energetycznym.

Pytanie 5

Przy wymianie instalacji jak wyżej czy należy założyć również prace remontowe w obiekcie, nie wymienione w opisie zakresu dokumentacji – (uzupełnienie tynków, malowanie ścian itp.)?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wykonanie robót naprawczych w miejscu prowadzenia prac.

z up. WÓJTA
Artur Bał
Sekretarz Gminy