

**FOTOWOLTAIKA GRYŻLINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRYŻLINY 64, 11-034 STAWIGUDA,**

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, KRS 0000432701, NIP 7393855959, REGON 281423257, wysokość kapitału zakładowego 1 584 000 zł,
adres korespondencyjny:

**Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. 89 523 28 72, 723 66 693,
fax 89 521 05 01, e'mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl**

Olsztyn, dnia 14.10.2019 r

FG.V.4.2019

WG ROZDZIELNIKA

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 28.04.2014r. Prezesa Zarządu Fotowoltaika Gryżliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryżlinach.

I. Zamawiający:

Fotowoltaika Gryżliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryżlinach

KRS 0000432701

Reprezentowana przez Radosława Nowosielskiego - Prezesa Zarządu

adres korespondencyjny:

Fotowoltaika Gryżliny Sp. z o.o.

Gryżliny 64, 10-034 Stawiguda

tel. 502 538 766 /Radosław Nowosielski /

fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Zakup kompletnej, kontenerowej stacji tankowania statków powietrznych (samolotów, śmigłowców) z funkcją magazynowania i wydawania benzyny lotniczej AVGAS 100LL lub JET na potrzeby lotniska w Gryżlinach (11-034 Stawiguda).

Zamawiający wymaga aby w chwili zakupu stacja była zmontowana na ramie nośnej, gotowa do przetransportowania oraz montażu i uruchomienia na stanowisku pracy. Użyte do konstrukcji materiały i elementy muszą odpowiadać wymaganiom międzynarodowych norm i przepisom dotyczących tankowania statków powietrznych.

Stacja winna składać się ze zbiornika magazynowego naziemnego jednokomorowego lub dwukomorowego o łącznej pojemności nominalnej min. $V= 10m^3$, posadowionego na dwóch stopach oraz z odmierzacza/odmierzaczy za pomocą którego/których realizowane będą wszystkie funkcje technologiczne. Odmierzacz dystrybucyjny winien znajdować się w zamkniętej odpornej na warunki atmosferyczne obudowie, być przystosowany do podłączenia rurociągów technologicznych (ze zbiornikiem) i wyposażony w instalację elektryczną.

**FOTOWOLTAIKA GRYŻLINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRYŻLINY 64, 11-034 STAWIGUDA,**

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, KRS 0000432701, NIP 7393855959, REGON 281423257, wysokość kapitału zakładowego 1 584 000 zł,
adres korespondencyjny:

**Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. 89 523 28 72, 723 66 693,
fax 89 521 05 01, e'mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl**

Wymagane zespoły i elementy:

- zespół pompowo-odgazowujący (pompa paliwa lotniczego z dwoma filtrami ochronnymi i odgaźnikiem),
- silnik elektryczny napędu pompy min. 0,75kW,
- filtr – monitor do paliwa lotniczego,
- manometr różnicowy,
- licznik paliwa z kalkulatorem elektronicznym,
- aluminiowe zwijadło węża z piastą do paliwa lotniczego, napęd sprężynowy lub równoważny,
- wąż tankujący do paliwa lotniczego, min. L=15 m z przeziernikiem i pistoletowym zaworem wydawczym,
- osprzęt technologiczny, połączenia rurowe, układy sterowania i kontroli,
- tablica informacyjna – opis elementów obsługowych,
- schemat instalacji z opisem,
- instalacja antyelektrostatyczna – zwijadło z linką nierdzewną min. 30mb i zaciskiem szczękowym,
- wyłącznik główny zasilania.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na stacje używaną, przy czym rok produkcji/zabudowy stacji nie może być poniżej 2012 roku (maksymalnie 7 lat).

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

- do 04.01.2020 roku do godz. 16.00

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1. Posiadanie wymaganych obowiązującym prawem uprawnień do sprzedaży/wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Wymagania dotyczące ceny, płatności oraz sposób oceny ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1- wzór formularza oferty) zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II.
2. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
3. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od protokolarnego przekazaniu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości do 50 % jego wartości.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: **cena ofertowa netto 100 %.**

**FOTOWOLTAIKA GRYŻLINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRYŻLINY 64, 11-034 STAWIGUDA,**

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, KRS 0000432701, NIP 7393855959, REGON 281423257, wysokość kapitału zakładowego 1 584 000 zł,
adres korespondencyjny:

**Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, tel. 89 523 28 72, 723 66 693,
fax 89 521 05 01, e'mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl**

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Podpisaną ofertę należy: przesłać/dostarczyć Zamawiającemu **do dnia 21.10.2019 roku** (włącznie), pocztą/kurierem (decyduje data wpływu oferty), pocztą elektroniczną na adres : fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl lub osobiście.

VII. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Radosław Nowosielski

tel. 502 538 766

e-mail: fotowoltaika@powiat-olsztynski.pl

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Radosław Nowosielski Prezes Zarządu

/-/

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku środków finansowych na jego realizację lub jeżeli realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.