



URZĄD GMINY STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
tel.: 89 512 64 75, fax.: 89 512 69 10
www.stawiguda.pl
e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

Znak sprawy: OA.1431.9.2020.DT

Olsztyn, dn. 14.07.2020 r.

Prezes Zarządu
Szule-Efekt sp. z o.o.
ul. Polygonowa 1
04-051 Warszawa
e-mail: czysta-woda@samorząd.pl

Odpowiadając na Pana wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania:

- 1) Gmina Stawiguda nie używa żadnych środków chemicznych do uzdatniania wody.
W roku 2019 Gmina wydatkowała kwotę 1614,20 zł brutto na zakup stabilizowanego podchlorynu sodu, stosowanego do dezynfekcji zewnętrznych części urządzeń oraz powierzchni na stacjach uzdatniania wody oraz nowych sieci wodociągowych.
- 2) Stabilizowany Podchloryn Sodu PS STAB firmy Chem-Kwas Zbigniew Kowalczyk za cenę netto 2,60 zł / kg.
- 3) W cenie podchlorynu sodu zawarto stawkę vat w wysokości 8% (Gmina nie używa środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej).
- 4) Środki chemiczne stosowane na oczyszczalni ścieków - flokulant Zetag 9048 FS Firmy Brenntag Polska. Ilość zakupiona w 2019r. - 495 kg, koszt roczny 6819,12 zł, cena 11,20 zł / kg.
Do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Stawiguda w 2019 roku zakupiono 325 kg Stabilizowanego podchlorynu Sodiu za cenę netto jak w pkt. 2) tj. 2,60 zł / kg.
- 5) Opis technologii oczyszczania ścieków:
 - oczyszczalnia Stawiguda - oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna oparta na czterech reaktorach biologicznych ELA7, pracujących w technologii niskoobciążonego dwufazowego procesu osadu czynnego z wydzieloną denitryfikacją wstępną. Przepustowość maksymalna oczyszczalni 1200 m³/d.
 - oczyszczalnia Gąglawki - oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 29 m³/d, technologia oparta na złożach zraszanych.
 - oczyszczalnia Bartążek - oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 73,2 m³/d, technologia oparta na stawach biologicznych.

- 6) Przepompownie ścieków na terenie Gminy Stawiguda, czyszczone są przy pomocy wozu ciśnieniowego, a zanieczyszczenia odciągane są wozem asenizacyjnym.
Po czyszczeniu mechanicznym, łańcuchy służące do wyciągania pomp oraz pokrywa zbiornika przepompowni, czyszczone są za pomocą czyściwa nasączonego stabilizowany podchlorynem sodu w celu ich dezynfekcji.
- 7) Tak na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli rekreacyjnych.
- 8) Gmina wykonuje badania wód jezior, monitoruje częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych, monitoruje stan sieci kanalizacyjnych.
- 9) Treść Wniosku oraz odpowiedź, zostają opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda.


z up. WÓJTA
Artur Bał
Sekretarz Gminy