

Stawiguda, dnia 09.10.2020r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: przetargi@stawiguda.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.27.2020

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.27.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Rusi w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1

Jaką nawierzchnię taktu pieszego należy przyjąć do wyceny?

W SIWZ rozdział III pkt. 1 raz jest napisane o wykonaniu traktu pieszego z „kostki betonowej”, a w następnym zdaniu, że „nawierzchnia traktu z mieszaniny gliny, piasku oraz pospółki żwirowej”. Opis projektu stanowiącego zgodnie z SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mówi również o nawierzchni z mieszaniny gliny, piasku i pospółki żwirowej. Część rysunkowa projektu zawiera dwie wersje rysunku nr 3.1 „Przekrój normalny” – jedna z nawierzchnią jak w części opisowej tj z mieszaniny gliny, piasku oraz pospółki żwirowej i drugą wersję tego samego rysunku z nawierzchnią z kostki betonowej. Przedmiar oraz SST mówią o nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię traktu z kostki betonowej.

Pytanie 2

Z czego mają być wykonane obrzeża traktu? Ze sztucznego tworzywa Eco-Bord, czy z betonu?

W SIWZ oraz w opisie do projektu brak takich informacji. W części rysunkowej projektu jedna z wersji rysunku 3.1 pokazuje obrzeża Eco-Bord wys. 10cm, a druga betonowe 8x30cm. SST opisuje obrzeża betonowe, a przedmiar mówi o Eco-Bord.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że należy wykonać betonowe obrzeża traktu.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie rysunków lub dokładniejszych opisów schodów.

Brak jest tych informacji w SIWZ, SST i projekcie. Opis w przedmiarze „budowa schodów z palisady drewnianej wypełnionej mieszanką betonową o szerokości 1,8m” 30mb, jest w naszej ocenie niewystarczający do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający w załączeniu przekazuje przekrój normalny schodów.

Pytanie 4

Proszę o zamieszczenie szczegółu schodów wraz z rampą o których mowa w opisie technicznym pkt. 3.82

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający w załączeniu przekazuje przekrój normalny schodów.

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie z jakiej nawierzchni należy wykonać ścieżkę.

Opis techniczny oraz rysunek nr 3.1 z 12.2019r.:

Konstrukcja nawierzchni:

- mieszanina gliny, piasku oraz pospółki żwirowej 1:3:5 – 5 cm
- piasek gruboziarnisty 20 cm
- podłoże gruntowe

Obrzeża:

- modułowe kotwione w gruncie o wysokości 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość 3 cm
- ława z piasku gruboziarnistego o grubości 12 cm

Zamieszczono również rysunek o numerze 3.1 z 12.2019 i tam konstrukcja nawierzchni wygląda następująco:

Kostka brukowa, bezfazowa – 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm

Obrzeże:

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Ława betonowa C12/C15 – 10 cm

Proszę o jednoznaczną odpowiedź z jakich warstw składa się konstrukcja nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej.


Pytanie 6

W opisie technicznym pkt. 3.10 Organizacja ruchu napisano iż szczegółowe rozwiązania przedstawiono w odrębnym opracowaniu. Proszę o informację czy jest to zakres tego postępowania. Jeśli tak proszę o zamieszczenie dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, iż wykonanie organizacji ruchu nie wchodzi w zakres zamówienia.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia oraz nie powodują zmiany terminu złożenia ofert.


Z up. WÓJTA
Magdalena Matracka
Zastępca WÓJTA