

Stawiguda, dnia 18.03.2021 r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739–384–15–84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: przetargi@stawiguda.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.1.2021.NSA

Dotyczy: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda

CZĘŚĆ I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusi

CZĘŚĆ II – Termomodernizacja Przedszkola w Bartągu

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1

w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej odnośnie: "Postępowanie BiZ.271.1.1.2021.NSA w trybie podstawowym na: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda",

proszę o wyznaczenie daty spotkania w celu oględzin obiektu.

Jeżeli jest to możliwe, piątek byłby najdogodniejszym dla nas terminem.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 19.03.2021r. godz. 12:00

Pytanie 2

Proszę również o informację odnośnie mocy instalacji. Ile kWp ma mieć instalacja i na jakim poszyciu dachowym. W SWZ wpisana jest blacha. Jest to blacha trapezowa czy blachodachówka? Czy wytyczne zawarte w SWZ są sztywnymi wymogami? Moc instalacji została obliczona w oparciu o moduły o niskiej mocy. Moglibyśmy zaproponować wydajniejsze panele PV.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, iż dach na budynku szkoły jest pokryty blachodachówką.

Zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej str. 16 i 17 moc instalacji fotowoltaicznej 37,20 kWp. Zgodnie z zapisami rozdziału III SWZ pkt 1.3 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Wszelkie wskazane w dokumentach przetargowych znaki towarowe służą jedynie do opisania minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i nie powodują zmiany ogłoszenia oraz zmiany terminu złożenia ofert.

z up. WÓJTA

Artur Bal

Sekretarz Gminy