



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel/fax. (0 58) 320-20-25, tel. (0 58) 320-20-28; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276

ZDW-5/as/542/491/501/2009

Gdańsk, dnia 30 marca 2009 r.

POLECONY
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115 ze zm.), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz Uchwały Nr 146/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2004 r., upoważniającej Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Włodzimierza Kubiaka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 21, 80-216 Gdańsk, Inwestor: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,

I. Zezwalam

na umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej nr 501 Przejazdowo – Gdańsk – Mikoszewo – Krynica Morska – Nowa karczma urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z **Projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie, ul. Gdańska, ul. Zalewowa, tj. :**

1. Zadanie I. Cztery przejścia poprzeczne (ul. Zalewowa – dz. nr 68/2) siecią wodociagową de 160 PE, 110 PE i kanalizacją sanitarną tłoczną de 110 PE i grawitacyjną 200 PVC pod drogą wojewódzką,
2. Zadanie II. Dwa przejścia poprzeczne (ul. Gdańska – dz. nr 280/1) kanalizacji sanitarnej tłocznej de 110 PE i grawitacyjną 200 PVC,

pod następującymi warunkami:

1. wykonania przejść poprzecznych z zastosowaniem metody bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej na całej długości przejścia w pasie drogowym,
2. planowania robót w sprzyjających warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczętowany przez ZDW projekt – zał. nr 1÷8 stanowi graficzną część rozstrzygnięcia

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstępuję od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo informuję, że:

1. **Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego.** Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych, Inwestor powinien zgłosić się, [zgodnie z obowiązkiem, określonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa