

Nowy Dwór Gd., dnia 19.03.2009

Za dowodem doręczenia

SE.ZN-80.492/8/ 614 /EK/2009

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 punkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonym przez Panią Joannę Trokę EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. przy piśmie z dnia 10.03.2009 (data wpływu – 12.03.2009) projektem budowlanym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we Wsi Sztutowo”

Inwestor: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Autor: inż. Henryk Łowicki, mgr inż. Janusz Rogacewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gd.

postanawia:

przedłożoną dokumentację projektową uzgodnić pozytywnie .

Uzasadnienie

Projektan przedłożył do uzgodnienia w zakresie wymogów higieniczno - zdrowotnych projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągowej w miejscowości Sztutowo w rejonie ul. Zalewowej działki nr: 49/6; 59; 68/2; 194/1; 194/6; 194/7; 344/2; 344/4; 352/1; 352/2; 352/4; 353/2; 355; 356/4; 356/28; 357/25; 357/55; 357/46; 357/50; 357/54; 357/55; 357/68; 357/84; 357/86; 357/87; 357/93; 357/96; 357/101; 357/108; 381/1; 382/9; 382/40; 382/60; 382/76; 382/96; 382/100; 382/115; 382/116; 382/121; 382/122; 382/123; 382/124; 382/128; 382/129; 382/131; 382/137; 382/142; 385; 385/115; 389/2; 389/3; 393/2; 797, w rejonie ul. Gdańska-Przemysłowa-Kwiatowa działki nr: 442/1, 433/1; 195/2, 441; 280/1; 231/15; 409/1, 416, 524; 438; 440/4; 433/2; 433/1; 432; 430/1; 430/2; 430/3; 434; 421/9; 421/14; 421/15; 180/60; 180/59, w rejonie ul. Kolejowej działki nr 169/14; 157/1; 170; 767/10; 767/13; 767/14; 767/17; 767/18; 165/9; 165/8; 137/3; 173/1; 174/1; 231/14; 231/12, rejon ul. Turystycznej działki nr: 137/3; 255/1; 256/1, 270; 257/3; 233/1; 233/2; 271; 269/1; 267; 272; 231/11; 232, rejon ul. Sztutowska Kępa działki nr: 612; 610/1; 608/1; 604; 605. Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest doprowadzenie wody do terenów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne. Materiały z których zostanie ona wykonana to rury wodociągowe z polietylenu klasy PE 80, de 160/110/90 mm PN10, łączone metodą zgrzewania doczołowego. Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków