

10. Na podstawie niniejszych WT należy opracować dokumentację techniczną, którą następnie uzgodnić w Centralnym Wodociągu Żuławskim sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wodociagowych.
11. **W przypadku etapowania zadań, każdy kolejny etap, a szczególnie jego niezbędny zakres, uzgadniać ze Spółką CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim**
12. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające ich stosowanie.
13. Nad ułożonymi przewodami stosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
14. O rozpoczęciu robót powiadomić Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z 7- dniowym wyprzedzeniem.
15. Prace budowlane prowadzić przy udziale pracowników Spółki.
16. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazać dwa egzemplarze Spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gd.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej


mgr inż. Ewa Sznała