

**UZGODNIENIE Nr** 13 903  
z dnia 24.03.2009

**w zakresie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną TP**

**Przedłożony projekt:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
PB ZADANIE NR 1 miejscowość SZTUTONO

**Uzgadnia się na warunkach:**

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną napowietrzną - podziemną, miejsca kolizji naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym : szczegółowy przebieg ustalić należy na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
2. Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ należy przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.
3. Wykonawca robót, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem , powinien powiadomić  
**TELEKOMUNIKACJA POLSKA,  
Pion Technicznej Obsługi Klienta  
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny  
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdańsku  
ul. Nowolipie 30  
80-172 Gdańsk**  
o przystąpieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony użytkownika.
4. W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym.
5. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej TP
6. Kolizje z ciągami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
7. Wszelkie uszkodzenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora obiektu.
8. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć telekomunikacyjną TP , powiadomić niezwłocznie PTOK Region Północny (adres pkt.3, fax 058 320 33 22), w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji.  
**Osoba do kontaktu: Wojciech Wohler, tel. 0 504 016 379**

9. Inne ustalenia:

Uzgodnienie dokonuje się na podstawie Notatki  
Stuzbowej nr 6/2009

10. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Marcin Gabrysiewicz  
Dział Zarządzania  
Zasobami Fizycznymi Sieci