

sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Sztutowo przy pomocy przykanalików i skierowania ich do istniejącej oczyszczalni ścieków „Mierzeja”. Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z litego PCV, DN 200x5,9 mmSDR 34 SN8 /klasa S8 kN/m²/łączone na uszczelkę gumową. Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków jest odprowadzenie ścieków do istniejącego kolektora tłoczego na terenie miejscowości Sztutowo. Materiały z których zostanie ona wykonana to rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczołowo o średnicy 160/110/90 mm.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim.

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:


1. Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o

ul. Sobieskiego 21, 80-216 Gdańsk

/zał. 2 egz. dok. + decyzja o opłacie/

II. Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2. WSSE w Gdańsku
3. a/a



Sup. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nowym Dworze Gdańskim

Matgorzata Siedlecka