



CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI

SPÓŁKA Z O.O. w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28a

TEL: 055 246 02 70 FAX: wew. 23 e-mail: cwz@tlen.pl

NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843

Kapitał zakładowy 28 361 158 zł

Za zgodność z projektem

L.dz...../2008

inż. Henryk Lewicki

Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacji i inżynierii
w zakresie: sieci wod-kan., ciepłych, oraz instalacji
sanitarnych. Nr ewidencyjny: 3543/Cz/83

Nowy Dwór Gdański-13.10.2008 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA EKO- KONSULTANT SP. Z O.O.

Ul. Towarowa 40

80- 218 Gdańsk

WARUNKI TECHNICZNE NR 241/W /2008 DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ CWŻ W M. SZTUTOWO, UL. KOLEJOWA- TEREN A16- MN

Dla zasilenia w wodę terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sztutowo jako teren A16- MN przy ul. Kolejowej, wydaje się następujące warunki techniczne:

1. Zasilenie w wodę przedmiotowego terenu należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej dn 110 PVC w ul. Szkolnej poprzez trójnik żeliwny. W miejscu włączenia na projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim. Przejście wodociągu pod drogą w rurze osłonowej.
2. Zaprojektować rozdzielczą sieć wodociągową o średnicy min. 110 z rur PE lub PVC PN 10 z zabezpieczeniem p. poż.
3. Przewiedzieć hydranty podziemne, ze szczególnym uwzględnieniem końcówek sieci.
4. Projektowaną sieć wodociągową prowadzić w poboczu dróg przewidzianych w planie miejscowym.
5. Przewiedzieć trasę umożliwiającą bezpośrednie zasilenie wszystkich działek budowlanych na terenie osiedla.
6. Projektowaną sieć spierścieniować z istniejącą siecią w. 90 PVC w drodze bet. przy budynku nr 5.
7. Przejścia pod drogami zabezpieczyć rurą osłonową.
8. Na podstawie niniejszych WT należy opracować dokumentację techniczną, którą następnie uzgodnić w Centralnym Wodociągu Żuławskim sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wodociągowych.
9. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające ich stosowanie.
10. Nad ułożonymi przewodami stosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
11. O rozpoczęciu robót powiadomić Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z 7- dniowym wyprzedzeniem.
12. Prace budowlane prowadzić przy udziale pracowników Spółki.
13. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazać dwa egzemplarze Spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gd.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej

mgr inż. Ewa Szarzo