

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Mierzeja” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2 82-103 SZTUTOWO
REG. 220534702 NIP 579-21-53-113
KRS 0000298634, tel/fax 655 247-84-83

Nr 01/06/10

P. Tomasz
24.06.2010

P. P. G. J. Stegna 2010-06-22

URZĄD GMINY

Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

URZĄD GMINY w Sztutowie
W PLYNĄŁO
dnia 22.06.22
Skrytka 24510

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej nieruchomości położonej w miejscowości Sztutowo.
Działki w rejonie ul. Sztutowska Kępa określone, jako „Za Wisłą Królewiecką” karta
terenu MPZP wsi Sztutowo – D.1-16M/UT.

Na podstawie § 19 pkt 2 Regulaminu odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 23, poz. 466 z 1 marca 2006r. oraz w związku z wnioskiem z dnia 14
czerwca 2010 r. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. informuje, że
odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonych przy ul. Sztutowska Kępa
w miejscowości Sztutowo – działki określone, jako „Za Wisłą Królewiecką” karta
terenu MPZP wsi Sztutowo – D.1-16M/UT, należy projektować według następujących
zasad:

1. Miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy ustala
się kolektor tłoczny przebiegający przez teren działki ul. Sztutowska Kępa, w rejonie
rewizji o rzędnych 0.94/-0.61. Odprowadzanie ścieków poprzez układ tłoczny
z lokalną przepompownią ścieków zlokalizowaną na terenie działki od strony instalacji
wewnętrznej odbiorcy w miejscu wydzielonym i ogrodzonym z dojazdem dla sprzętu
asenizacyjnego.

Parametry techniczne pompowni:

- zbiornik polimerobetonowy fi 1500,
- instalacje technologiczne wykonane z stali nierdzewnej,
- minimum dwie pompy ściekowe z płaszczem chłodzącym sugeruje się pompy firmy Grundfos-Sarlin
- układ sterowania wyposażać w automatykę opartą na sterowniku, hydrostatyczny pomiar ścieków, system zdalnej komunikacji.

1.1 Na kolektorze tłocznym PCV 110 w ul. Sztutowa Kępa wstawić studnię połączeniową z zasuwą odcinającą i zaworem zwrotnym. Kolektor tłoczny zabezpieczyć rurami osłonowymi w ciągach jezdnych oraz miejscu zbliżenia do budynków.

2.Przepływ maksymalny obliczeniowy urządzeń sanitarnych i technicznych odprowadzanych ścieków wynosi – 12,0 m³/h.

3.Zainstalowanie wodomierza głównego na ujęciach własnych wody odbiorcy:

a/wodomierz projektować na konsoli, lokalizować go w pomieszczeniu ujęcia własnego wody w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.

3.1 Jakość odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach.

4. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty wydania.

5.Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

7.Po wybudowaniu przyłącza sanitarnego zostanie zawarta umowa na odprowadzanie ścieków, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi.

Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem posiadającym łącznie powyżej 50% udziałów.

8.Na instalacji wewnętrznej odbiorcy instalować studnie rewizyjne kanalizacji grawitacyjnej o średnicy minimum 1000 mm

9.W oparciu o powyższe warunki należy opracować projekt techniczny urządzeń kanalizacyjnych dla w/w obiektu i przedłożyć do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” Sp. z o.o.

10.Po wykonaniu robót budowlanych należy dokonać powykonawczego pomiaru geodezyjnego dostarczając jeden egz. pomiarów do protokołu odbioru.

11.Niniejsze warunki nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności osób trzecich.

UWAGI DODATKOWE:

1. Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy kanalizacyjnych określone są w „Regulaminie odprowadzania ścieków „ dostępnym w biurze Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o.
2. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się : z Tomaszem Gajewskim tel. 055 247-84-63
3. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń kanalizacyjnych.
4. Integralną część niniejszych warunków stanowi wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci sanitarnej.

Szkic sytuacyjny:
Wg załączonej mapy

SPECJALISTA
ds. techniczno-inwestycyjnych

Tomasz Gajewski

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Mierzeja” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2 82-103 STEGNA
REG.220534702 NIP 579-21-63-413
KRS 0000258634, tel./fax 055 247-84-63

lepra u. H.G. Situtara 1.07.2010

Przedsiębiorstwo Komunalne
Municipal Sp. z o.o.
ul. Główna 2 82-100 TŁCZNA
REG. 142534702 NIP 579 001 5717
KRS 142534702 W REG. 142534702

Załącznik do projektu
technicznego nr 01/04/01
z dnia 22.08.2020

SPŁACALNIA
za dostawę ciepła
Tomasz Dojczak

PROJONOWANA TRASA SIECI WOD-KAN - SKALA 1:1000

- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJ. SIEĆ KAN. SANIT. GRAWITACJA
- PROJ. SIEĆ KAN. SANIT. TŁOCZNA

WYKREŚLONE PRZEPONOWANI