



CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI

SPÓŁKA Z O.O. w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28a

TEL: 055 246 02 70 FAX: wew. 23 e-mail: cwz@tlen.pl

NIP 579-202-42-13 KRS 0000185843

Kapitał zakładowy 28 361 158 zł

Za zgodność z oryginałem

L.dz...../2008

inż. Henryk Lowicki

Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjno-żłwnieryjnej
w zakresie: sieci wod-kan., ciepłych oraz instalacji
sanitarnych. Nr ewidencyjny: 3568/Gd/88

Nowy Dwór Gdański-13.10.2008 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA EKO- KONSULTANT SP. Z O.O.

Ul. Towarowa 40

80- 218 Gdańsk

WARUNKI TECHNICZNE NR 243/W /2008

DLA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ CWŻ

W M. SZTUTOWO, ZA WISŁĄ KRÓLEWIECKĄ- DZ. NR 612

TEREN D.1- 16 M/UT i D.1- 27RM

Dla zasilenia w wodę terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo- turystyczną, oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sztutowo jako teren D.1- 16 M/UT oraz D.1- 27RM, zlokalizowanego za Wisłą Królewiecką, wydaje się następujące warunki techniczne:

1. Zasilenie w wodę przedmiotowego terenu należy przewidzieć z projektowanej wodociągowej dn 225 PE wzdłuż drogi Łaszka- Sztutowo (wg załącznika), poprzez trójnik żeliwny. W miejscu włączenia na projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim.
2. Zaprojektować rozdzielczą sieć wodociągową o średnicy min. 110 z rur PE lub PVC PN 10 z zabezpieczeniem p. poż.
3. Przewidzieć hydranty podziemne, ze szczególnym uwzględnieniem końcówek sieci.
4. Projektowaną sieć wodociągową prowadzić w poboczu dróg przewidzianych w planie miejscowym.
5. Przewidzieć trasę umożliwiającą bezpośrednie zasilenie wszystkich wydzielonych działek budowlanych na terenie osiedla.
6. W miarę możliwości projektowaną sieć spierścieniować.
7. Na podstawie niniejszych WT należy opracować dokumentację techniczną, którą następnie uzgodnić w Centralnym Wodociągu Żuławskim sp. z o.o. w Nowym Dworze Gd.. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego urządzeń wodociagowych.
8. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające ich stosowanie.
9. Nad ułożonymi przewodami stosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
10. O rozpoczęciu robót powiadomić Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z 7- dniowym wyprzedzeniem.
11. Prace budowlane prowadzić przy udziale pracowników Spółki.
12. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazać dwa egzemplarze Spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gd..

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej

mgr inż. Ewa Sznaż