



Nr	Wyszczególnienie	Ilość	Dost.
1	Pompa SEV.80.80.40.2.5f.D	2	Grundfos
2	stopa sprężająca DN80	2	Grundfos
3	zawór odwadniający DN50 ze złączką do węża	1	TECHMEX
4	przewodnice 1 1/2" (KO)	4	TECHMEX
5	linka wyciągowa nierdzewna	2	TECHMEX
6	stanowisko wciągnika ZPR	1	TECHMEX
7	osłona przeciwbryzowa	1	TECHMEX
8	zawór zwrotny kulowy DN80	2	SOCŁA
9	zosiuka nożowa DN80	2	TEHACO
10	studnia z polimerobetonu D1500 H4500	1	BETONSTAL
11	belka podora rurociągów (KO)	1	TECHMEX
12	drabinka (KO)	1	TECHMEX
13	przejście szczelne dla rury PVC200 – grawitacja	1	BETONSTAL
14	przejście szczelne dla rury PE90 – tłoczny	1	BETONSTAL
15	przejście szczelne dla rury PVC110 – kable	1	BETONSTAL
16	przejście szczelne dla rury PVC110 – wentylacja	2	BETONSTAL
17	pokrywa wjazdu KO	1	TECHMEX
18	kota bezpieczeństwa (KO)	1	TECHMEX
19	przyłącze manometru 1/2"	1	TECHMEX

		<p><i>Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o.</i></p> <p>80-216 GDANSK, ul. Sobieskiego 21</p> <p>NIP 584-000-217, Regon 19028551, tel/fax 058 520 33 73</p>	
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdńska 5, Sztutowo.	SKALA	1 : 25
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS.	54
Schemat przepompowni ścieków Ps4 Rzut i przekrój		ZADANIE 1	DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Od/88			
ASYSTENT PROJ.: techn. Joanna Troka			
SPRAWDZIK: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80			

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090713214342)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20090713214342)
/CreationDate
(ja)
/Author
-mark-