



Zestawienie elementów

Nr	Wyszczególnienie	Ilość	Dost.
1	Pompa SEV.80.75.2.51.D	2	Grundfos
2	stopa sprężająca DN80	2	Grundfos
3	zawór odwadniająca DN50 ze złączką do węża	1	TECHMEX
4	przewodnice 1 1/2" (KO)	4	TECHMEX
5	linka wyciągowa nierdzewna	2	TECHMEX
6	stanowisko wciągnika ZPR	1	TECHMEX
7	osłona przeciwbryzgową	1	TECHMEX
8	zawór zwrotny kulowy DN80	2	SOCŁA
9	zasiwka nożowa DN80	2	TEHACO
10	studnia z polimerbetonu D1500 H4500	1	BETONSTAL
11	belka podora rurociągów (KO)	1	TECHMEX
12	drabinka (KO)	1	TECHMEX
13	przejście szczelne dla rury PVC200 – grawitacja	1	BETONSTAL
14	przejście szczelne dla rury PE90 – tłoczny	1	BETONSTAL
15	przejście szczelne dla rury PVC110 – kable	1	BETONSTAL
16	przejście szczelne dla rury PVC110 – wenyfajcja	2	BETONSTAL
17	pokrywa wiazu KO	1	TECHMEX
18	krata bezpieczeństwa (KO)	1	TECHMEX
19	przyłącze manometru 1/2"	1	TECHMEX

<p><i>Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o.</i></p> <p>80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-217, Regon 191235557, tel/fax 058 520 33 73</p>			
<p><u>INWESTOR:</u></p> <p>Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.</p>	<p>SKALA</p> <p>1 : 2,5</p>		
<p><u>INWESTYCUJA:</u></p> <p>Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej</p>	<p>NR RYS.</p> <p>53</p>		
<p><u>Schemat przepompowni ścieków Ps3</u></p> <p><u>Rzut i przekrój</u></p>	<p><u>ZADANIE 1</u></p>	<p>DATA</p> <p>08-11.2008</p>	
<p><u>PROJEKTANT:</u> inż. Henryk Łowicki upr. nr 3588/Gd/88</p> <p><u>ASYSTENT PROJ. techn. Joanna Troka</u></p>			
<p><u>SPRAWDZIK:</u> mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/G/90</p>			

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090713214223)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20090713214223)
/CreationDate
(ja)
/Author
-mark-