



Zestawienie elementów

| Nr | Wyszczególnienie | Ilość | Dost. |
|----|---|-------|-----------|
| 1 | Pompa SEV.80.80.13.4.50B | 2 | Grundfos |
| 2 | stopa sprzęgająca DN80 | 2 | Grundfos |
| 3 | zawór odwadniający DN50 ze złączką do węża | 1 | TECHMEX |
| 4 | przewodnice 1 1/2" (KO) | 4 | TECHMEX |
| 5 | linka wyciągowa nierdzewna | 2 | TECHMEX |
| 6 | stanowisko wciągnika ZPR | 1 | TECHMEX |
| 7 | osłona przeciwbryzgową | 1 | TECHMEX |
| 8 | zawór zwrotny kulowy DN80 | 2 | SOCLA |
| 9 | zasuwa nożowa DN80 | 2 | TEHACO |
| 10 | studnia z polimerobetonu D1500 H4500 | 1 | BETONSTAL |
| 11 | belka podora rurociągów (KO) | 1 | TECHMEX |
| 12 | drabinka (KO) | 1 | TECHMEX |
| 13 | przejście szczelne dla rury PVC200 – grawitacja | 1 | BETONSTAL |
| 14 | przejście szczelne dla rury PE90 – tłoczny | 1 | BETONSTAL |
| 15 | przejście szczelne dla rury PVC110 – kable | 1 | BETONSTAL |
| 16 | przejście szczelne dla rury PVC110 – wentylacja | 2 | BETONSTAL |
| 17 | pokrywa wjazdu KO | 1 | TECHMEX |
| 18 | krata bezpieczeństwa (KO) | 1 | TECHMEX |
| 19 | przyłącze manometru 1/2" | 1 | TECHMEX |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. | | |
| 80-216 GDANSK, ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-217, Regon 190295551, tel/fax 058 520 33 73 | | |
| INWESTOR: | Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo. | SKALA 1:25 |
| INWESTYCJA: | Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Gdańskiej | NR RYS. 43 |
| Schemat przepompowni ścieków Ps3 Rzut i przekrój | | DATA 08-11.2008 |
| PROJEKTANT: | inż. Henryk Łowicki | ZADANIE 2 |
| upr. nr 3568/GA/88 | | |
| ASYSTENT PROJ.: | techn. Joanna Troka | |
| SPRAWDZIL: | mgr inż. Janusz Rogościewicz | |
| upr. nr 310/E/80 | | |

- UWAGI:
1. Rurociągi technologiczne z rur kwasoodpornych, spawane.
 2. Montaż armatury za pomocą kołnierzy luźnych aluminiowych, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną.
 3. Montaż urządzeń technologicznych do konstrukcji studni pompowni za pomocą kotew typu HILLTI

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090713214932)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20090713214932)
/CreationDate
(ja)
/Author
-mark-