

Egz. **2**

Projektowanie i nadzorowanie instalacji i sieci elektrycznych

82-200 Malbork ul. Sienkiewicza 30/20

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny (opis i rysunki) – zasilanie kablowe

Nazwa i adres obiektu: Przyłącza kablowe do sezonowych obiektów handlowych na plaży w Kątach Rybackich dz. 362/6

Inwestor: Urząd Gminy 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55

Autor projektu: inż. Tadeusz Dymek
Nr uprawnień: 1693/EL/91

PROJEKTANT
w zakr. instalacji i sieci elekt
inż. Tadeusz Dymek
nr upr. 1693/EL/91

Sprawdził: mgr inż. W Engelgardt
Nr uprawnień: POM/0099/ PWOE/05

W Engelgardt
mgr inż. Waldemar Engelgardt
UPRAWNIENI DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
Nr upr. POM/0099/PWOE/05

Malbork, kwiecień 2011r

Zawartość opracowania:

1. Karta tytułowa

2. Opis techniczny

- 2.1. Odpis warunków technicznych + uzgodnienia
- 2.2. Podstawa opracowania
- 2.3. Dane wyjściowe do projektu
- 2.4. Zakres opracowania
- 2.5. Zasilanie kablowe
- 2.6. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa
- 2.7. Uwagi końcowe
- 2.8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Obliczenia techniczne

- 3.1. Dobór zabezpieczeń , przekroje przewodów, obliczenie spadków napięcia
- 3.3. Zestawienie materiałów

4. Rysunki

- 4.1. Zasilanie energetyczne projektowanych obiektów handlowych,
m. Kąty Rybackie dz. 362/6
- 4.2. Zestaw pomiarowy – karta katalogowa

2. Opis techniczny

2.1. Odpis warunków technicznych + uzgodnienia

4
...Malbork.....dnia.k.wiecień.2011.r

Oświadczenie


Niniejszym oświadczamy, że wykonany przez nas i sprawdzony projekt techniczny
-zaślanie.kablowe...-..przyłącza.kablowe...do.sezonowych.obiektów
handlowych...na.plaży...w.Kątach.Rybaccich...dz.36.2/6.....

.....
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
w zakr. instalacji i sieci elektr.

1. inż. Tadeusz Dymek upr. 1693/EI/91.....
inż. Tadeusz Dymek
nr upr. 1693/EI/91

2. mgr inż. Waldemar Engelgardt upr.POM/0099/PWOE/05.....


mgr inż. Waldemar Engelgardt
UPRAWNIENY DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
Nr upr. POM/0099/PWOE/05



STAROSTA NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański 23-03-2011r.

GK.IV.6853.2.2011.AS

Urząd Gminy

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

W odpowiedzi na wniosek – zezwalam na lokalizację kablowych przyłączy energetycznych na działce nr 362/6, obręb Kąty Rybackie, stanowiącej własność Skarbu Państwa zapisanej w księdze wieczystej nr GD2M/00058253/5 według załączonego projektu oraz wyrażam zgodę na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej.

Zobowiązuję jednocześnie do przywrócenia ww. terenu po zakończonej inwestycji do stanu pierwotnego.

Wz. STAROSTY

[Signature]
mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

OWANA

proj. 2xAKY 5x16 mm²

120 m

140 m

190 m

195 m

sezonowy obiekt handlowy

sezonowy obiekt handlowy

skrzynka izolacyjna odgałęźna

skrzynka oznaczeniowa

skrzynka izolacyjna odgałęźna

skrzynka oznaczeniowa

ES OPRACOWANA

A 01/EI

Zasilanie energet.	Urząd G.
obiektów handlow.	82-110 S
Katę Rybackie	ul. Gdań

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI

11/10/2014 14:07
10.551 272 14-07



operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Elblągu
Rejon Dystrybucji w Malborku
Al. Wojska Polskiego 49
82-200 Malbork
T +48 55 272 22 35
F +48 55 272 22 38
KRS 0000033455
NIP 583 000 11 90
Regon 190275904 00029

Uwp. Nr 100/M z 30.03.11 - 30.03.12,
dot. Projekt załadowania energetycznego
obiekta handlowego - dz. w 362/6
16 Ktade Reparatki.

Podziemne urządzenia
elektroenergetyczne
będące własnością EZE SA
nie kolidują.

SAMODZIELNY REFERENT
D/S DOKUMENTACJI

CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI
SPÓŁKA Z O.O.

Ewa Kućbicka

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A
tel./fax (055) 246-02-70, 246-02-72
REGON 192998920 NIP 11-202-42-13

Projekt: *załadowanie energetyczne obiektu handlowego*
Adres: *Ktade Reparatki dz. w 362/6*

Centralny Wodociąg Żułowski Spółka z o.o. uzgadnia lokalizację przedmiotowego
obiektu. Inwentaryzacja nie wykazuje kolizji z obiektem w zakresie urządzeń wod.-kan.
W przypadku wykrycia urządzeń wod.-kan. nie objętych inwentaryzacją należy powiadomić
Centralny Wodociąg Żułowski Spółka z o.o. Ewentualna przebudowa urządzeń na koszt inwestora.
Powyższe uzgodnienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pisemnego zapewnienia
dostawy wody i odprowadzania ścieków.

L.p. *29/11* data *30.03.2011* podpis *[signature]* SPECJALISTA
ds. gospodarki wodno-ściekowej

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Mierzeja” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2 82-103 STEGNA
REG.220534702 NIP 579-21-53-413
KRS 0000298634, tel./fax 055 247-84-63

[signature]
mgr inż. Joanna Zielińska

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie uzgadnia niniejszy
projekt techniczny w zakresie urządzeń kanalizacyjnych z uwzględnieniem
naniesionych uwag i poprawek. Koszty naprawy i straty poniesione przez
P.K. „Mierzeja” na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń kanalizacyjnych podczas
wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.

1. Wprowadzenie zmiany w niniejszym projekcie wymaga uzgodnienia dodatkowego.
2. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy pisemnie powiadomić P.K. „Mierzeja”

Numer uzgodnienia *20/04/11*
Uwagi dodatkowe *nie dotyczy*

Stegna, dnia *20.04.05* SPECJALISTA
ds. techniczno-inwestycyjnych

[signature]
Tomasz Gajewski