

UZ.2710.11.2012

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę zjazdu drogowego z drogi powiatowej - działki nr 88 na działkę nr 79/1 wraz z utwardzeniem placu na działce nr 79/1 i utwardzeniem drogi dojazdowej w miejscowości Groszkowo.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło w dniu 17-08-2012 r. zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazujemy treści pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Poz. 4 formularza kosztorysu ofertowego - Zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy i związane z tym Poz. 10 i 12 - Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką trawy. W ST 01.02.02 zdjęty humus należy odwieźć nie na składowisko Wykonawcy lecz na odl. 5 km, natomiast zgodnie ze ST 06.01.01 do humusowania należy wykorzystać humus z robót przygotowawczych przywieziony z odl. 15 km. Proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, jednoznaczne określenie miejsca odwozu i przywozu humusu i potwierdzenie wykorzystania zdjętego humusu do umocnienia skarp.

Odpowiedź nr 1

Wybrany humus z placu i zjazdu należy wykorzystać do obsypania poboczy, zaś nadmiar humusu wywieźć na odległość do 5 km na wskazane przez Zamawiającego miejsce w czasie realizacji zadania.

Pytanie nr 2

Dotyczy ustawienia krawężnika betonowego.

Zgodnie z formularzem kosztorysu ofertowego i dokumentacją projektową należy wbudować krawężnik o wym. 15x30 cm. Natomiast w ST jest mowa o krawężniku prostokątnym 12x25 cm. Proszę o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie wymiarów krawężnika.

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować krawężniki jakie przedstawiono w projektach.

Pytanie nr 3

Dotyczy ustawienia obrzeży betonowych. Czy należy ustawić obrzeża 8x25 cm zgodnie formularzem kosztorysu ofertowego, czy 8x30 cm zgodnie ze ST 08.03.01?

Odpowiedź nr 3

Należy zastosować obrzeża 8 x 25 cm.

Pytanie nr 4

Dotyczy utwardzenia nawierzchni placu z płyt prefabrykowanych typu IOMB. ST 05.03.23 dotyczy nawierzchni z kostki brukowej betonowej a nie z płyt IOMB. Natomiast ST 10.03.01 podaje wymiary jedynie dla pełnych płyt drogowych. Prosimy o prawidłowe określenie przewidzianych do wbudowania płyt IOMB, gdyż nie spotyka się w sprzedaży płyt typu IOMB o grub. 8 cm (poz. 11 formularza kosztorysu ofertowego i przekrój konstrukcyjny). Dostępne są płyty o wym. 100x75x12,5(10)cm.

Odpowiedź nr 4

Należy wykonać nawierzchnie placu zjazdu i drogi jak przedstawiono w projektach. Dotyczy to grubości i rodzaju materiałów: płyty YOMB 75 x 100 x 12,5 (10), kostka betonowa o grubości 8 cm na zjeździe i 6 cm na chodniku.

WÓJT
Stanisław Kochanowski