BETONOWY ŚMIETNIK NA ODPADKI

RZUT



PRZEKRÓJ A-A



Uwagi do daszku:

1. **Kształtowanie konstrukcji stalowej, wg** PN-EN 1993-1-1:2006
2. **Spoiny nie opisane, pachwin.grub. 0,7 przekroju cieńszego z łączonych elementów.**
3. **Krawędzie spawane należy ukosować.**
4. **ELEKTRODY EA 1.46**
5. **Krawędzie zewn., wygładzić, usuwając ewentualne przetopy spoin.**
6. **Profil nr 3 zaślepic na obu koncach.**
7. **Styki poliweglanu , krawędzie i mocowania wg rozwiazań systemowych z zastosowaniem profili aluminiowych do poliwęglanu.**

Podsypka piaszczysto żwirowa zagęszczona do głębokości 1m od rzędnej terenu- głębokość przemarzania + 10cm zapasu z tytułu nierówności terenu. Taką podsypkę stosujemy do wszystkich wylewek (również ogrodzenie, ławki, śmietniki), fundamentow, i płyt betonowych posadowionych na głębokości mniejszej od 90cm pod rzędną terenu . Wymagania stawiane podbudowie: Ip>= 0,98 Proctor'a wg próby normalnej oraz Ev2 80 MN/m2 i Ev2/ Ev1 2,5 . Równość podbudowy należy wykonać z dokładnością do 1 cm.

BETONOWY PLACYK NA POJEMNIKI Z SEGREGACJĄ ODPADÓW

RZUT



BETON GR.15cm ZBROJONY SIATKĄ

Podsypka piaszczysto żwirowa zagęszczona do ID=0,7 do głębokości 1m od rzędnej terenu

PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

1. **Beton C25/30, podlewka pod fundamentem gr. 10 cm z betonu C10/15. Stal A-IIIN B500SP.**
2. **Kształtowanie zbrojenia wg PN-EN 1992-1**
3. **Grubość otuliny betonu płyty i ścian przyjęto 2cm, a dolnego zbrojenia płyty 4cm**
4. **Przed betonowaniem ścian umiejscowić słupki daszku,**
5. **w zestawieniach stali nie uwzgledniono stołków dystansowych z pręta #8 zbrojenia płyty co 50cm i ścian co 50cm**
6. **długość prostego odcinka pręta ustalać wynikowo**

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.
1.	-	- -	-

USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI
82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20, fax. 055/234-20-04

Inwestor: **Gmina Sztutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Sztutowo**

"Remont i przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie" Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2

BRANŻA: KONSTR.

Nazwa rys.: **SZCZEGÓŁY - PLACYK GOSPODARCZY - PROJEKT**

Nr rys.: 23

Data: 05.2011 Skala: 1:50

Autor: inż. M. Świtlicki upr. nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94

Opracował: tech.W.Czeszejko-Sochacka

Sprawdził: